

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Stenimska 1, 15-950 Białystok

(2)

wg rozdzielnika

DIN-II.271.39.2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego na likwidację barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zakres zamówienia, obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych. Z uwagi na obszerny zakres prac projektowych, jak również znaczny czas oczekiwania na platformy dla osób niepełnosprawnych, zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zamówienia.	Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy, informuje o zmianie treści SIWZ polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia (rozdz. IV SIWZ), tj.: wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 16 stycznia 2017 r. , w tym opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - 20 dni od dnia podpisania umowy. Analogicznie zmianie ulega § 3 ust. 1 projektu umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
2.	Standardowy podest platformy dla osób niepełnosprawnych to wymiar 800 x 1000 mm. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku: a) PG 18 przy ul. Magnoliowa 13, b) SP 19 przy ul. Mieszka I 18 c) SP 2 przy ul. Boh. Monte Cassino 25 wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych z podestem o wymiarach 800 x 1000 mm? Zmiana ta pozwoli na szybszą realizację zamówienia.	Zamawiający nie przewiduje zmiany wymiarów podestów platform dla osób niepełnosprawnych. Należy wycenić i zamontować platformy o wymiarach podanych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
Rafał Rudnicki