



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3**

Białystok, dnia 08 czerwca 2015 roku

MZ.5581.XV.256.3.2015.MF

BURSA SZKOLNA
w Białymstoku
W P L Y N E Ł O
dnia 08.06.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2013, poz. 1340 ze zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 18 marca 2015 roku przez st. kpt. Tadeusza Borowskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i kpt. Macieja Forys – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w obiekcie Bursy Szkolnej usytuowanym w Białymstoku przy ulicy Dobrej 3, **nakazują Prezydentowi Miasta Białegostoku** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin Wykonania
1.	Wykonać w obiekcie dźwiękowy system ostrzegawczy zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne potwierdzające prawidłowość jego działania. – podstawa prawna – art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 ze zmianami/, § 3 ust. 1, 2 i 3 oraz § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/.	31 sierpnia 2017 roku

UZASADNIENIE

1. W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, iż w budynku występuje 270 miejsc noclegowych – budynek niewyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy. Jednocześnie stwierdzono, iż budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w budynkach zamieszkania o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200. Projekt instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego zaliczonego do grupy urządzeń przeciwpożarowych (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia), powinien być uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania instalacji jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość jej działania (§ 3 ust. 1-3 cyt. wyżej wymienionego rozporządzenia).

Jednocześnie informuję, iż na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010 roku /Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719/ w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wskazanego w decyzji wymogu.

W dniu 21 kwietnia 2015 roku Dyrektor Bursy Szkolnej przy ulicy Dobrej 3 przesłał do tut. Komendy zarządzenie nr 144/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3.

Zgodnie z przesłanym zarządzeniem Prezydent Miasta Białegostoku upoważnił Panią Janinę Łukaszuk Dyrektora Bursy Szkolnej w Białymstoku do dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu, z wyszczególnieniem określonych obowiązków.

Na podstawie § 2 zarządzenia cyt. „do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w § 1 potrzebna jest odrębna zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku”.

Traktując obowiązek jako wykraczający poza zakres zarządzenia nr 144/10, odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest właściciel obiektu Prezydent Miasta Białegostoku.

W związku z powyższym w myśl art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami/, zawiadomieniem z dnia 27 kwietnia 2015 roku znak: MZ.5581.XV.256.2.2015.TB Prezydent Miasta Białegostoku został poinformowany o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w przedmiotowej sprawie w dniu 08 maja 2015 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

W dniu 08 maja 2015 roku Prezydent Miasta Białegostoku lub osoba przez niego upoważniona nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowy opis został zawarty w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dnia 13 kwietnia 2015 roku z którym zapoznała się i podpisała bez zastrzeżeń Pani mgr Janina Łukaszuk Dyrektor Bursy Szkolnej w Białymstoku.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Białystok ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Bursa Szkolna
ul. Dobra 3
15 – 034 Białystok

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Janusz Kondrat