

Białystok, ...²⁷ kwietnia 2018 r.

wg rozdzielnika

DIN-II.271.16.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ulicach Żabiej, Pieczurki i Warneńczyka w Białymstoku.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Pytanie dotyczy części 2 – Żyj aktywnie na Pieczurkach – Małe centrum rekreacji.</p> <p>W PFU podane są dwa urządzenia o nazwie zestaw osa oraz kosmiczny surfer. Są to nazwy towarowe jednej z firm i ewentualnie wskazują na konkretnego producenta. W związku z powyższym proszę o zastosowanie bardziej ogólnego zapisu pozwalającego na uczciwą konkurencję.</p>	<p>W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów PFU – cz. II – Pieczurki, jn:</p> <p>1) w pkt 2.1.1 tiret 13 otrzymuje brzmienie:</p> <ul style="list-style-type: none">– urządzenie do ćwiczeń trudnodostępne, o wymiarach ok. 5,5 m x 9,0 m i wysokości ok. 2-2,5 m, służące do wspinania, podciągania, zjazdu, wyposażone w elementy takie jak: przeplotnia pionowa, uchwyty gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa i inne elementy wspinaczkowe, urządzenie do zjazdu; wykonane z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, liny polipropylenowe na oplocie stalowym, ścianka wspinaczkowa ze sklejk wodoodpornej z uchwytami z żywicy epoksydowej, elementy obrotowe wyposażone w łożyska, fundamenty z betonu klasy C12/15, <p>2) w pkt 2.1.1 tiret 14 otrzymuje brzmienie:</p> <ul style="list-style-type: none">– urządzenie sprawnościowe trudnodostępne, o wymiarach ok. 6,0 x 2,5 m i wysokości ok. 3,0 m, służące do ćwiczeń równowagi, wyposażone w uchwyty zawieszone na belce w kształcie łuku i podesty antypoślizgowe zamocowane na szynach; wykonane ze stali cynkowanej, malowanej

		proszkowo, łańcuch w uchwytach ocynkowany, fundamenty z betonu klasy C12/15, które należy usytuować z zachowaniem stref bezpiecznych i zamontować zgodnie z wymogami określonymi przez producenta.
--	--	---

Dokonane wyjaśnienie i zmiana wiązą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Miasto warunki techniczne przyłączenia dot. terenów przy ul. Żabiej i Warneńczyka.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński
 Adam Poliński