

DIN-II.271.8.2017


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku, ul. Antoniukowska 9 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
21.	Proszę o informację czy należy wycenić okablowanie strukturalne, szafę komputerową?	Okablowanie strukturalne i szafa komputerowa z wyposażeniem (znajdująca się zgodnie z projektem na parterze w części szatniowej), będą wykonywane w II etapie zadania i nie należy ich wyceniać. W zakresie zamówienia jest realizacja I etapu robót branży elektrycznej.
22.	Proszę o informację czy z przedmiaru branży elektrycznej "przedszkole Antoniukowska - przedmiar - etapy 2017-02-09 bez oprav" należy wycenić tylko etap I	W przedmiarze robót instalacje elektryczne - dokument w wersji elektronicznej nazwany "przedszkole Antoniukowska - przedmiar - etapy 2017-02-09 bez oprav" - należy wycenić tylko etap I.
23.	Proszę o informację czy należy wycenić system przyzywowy (przywoławczy) w toalecie?	W ofercie należy wycenić wykonanie systemu przyzywowego (przywoławczego) w nowej toalecie na parterze. Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję 1.2.37 w przedmiarze robót instalacje elektryczne, w której należy wycenić KNR AL-01 01-01-01 - kompletny system przyzywowy wg wytycznych projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, rys. E 02- 1 kpl.
24.	Proszę o informację co w związku z odpowiedzią Zamawiającego nr 8 z dn. 27 marca 2017 r. należy zrobić z pozycją nr 110, 111, 114 przedmiaru branży budowlanej – prace remontowe i towarzyszące Etap I? Pozycje te	W przedmiarze branży budowlanej – PRACE REMONTOWE I TOWARZYSZĄCE I ETAP należy: - w poz. 110 zmienić obmiar na 13,116 m ² (wycena robót tylko w zakresie wejścia

	dotyczą nawierzchni poliuretanowej.	głównego), - w poz. 111 zmienić obmiar na 1,83 m ³ (13,116 x 0,14), - w poz. 114 zmienić obmiar na 0. Wykonanie tarasu o nawierzchni poliuretanowej należy wycenić wg przedmiaru robót drogowych dział 6, przyjmując za właściwą powierzchnię tarasu 91 m ² .
25.	Proszę o sprecyzowanie powierzchni nawierzchni poliuretanowej. Czy w związku z odpowiedzią Zamawiającego nr 8 z dn. 27 marca 2017 r. należy zmienić obmiar pozycji nr 33, 35-39 w przedmiarze branży drogowej z 91 m ² na 83 m ² ?	Patrz odpowiedź na pyt. 24.

Dokonane wyjaśnienia SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Adam Poliński