



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

Białystok, 19 kwietnia 2017 r.

ZDM-IX.271.7.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w Białymstoku”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, iż w niniejszym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome cienkowarstwowe?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż na oznakowanie cienkowarstwowe Wykonawca udziela rocznej gwarancji.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie rodzaju oznakowania grubowarstwowego – chemoutwardzalne strukturalne czy gładkie?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie.

Pytanie 3:

Prosimy o zezwolenia na zastosowanie do podbudowy zasadniczej kruszywa łamanego C50/30. Zgodnie z SST D04.04.02 wymagane jest kruszywo łamane C90/30, które uzyskuje się z przekruszenia skały litej pochodzącego ze Śląska, co w rezultacie mocno zawyża cenę materiału.

Odpowiedź 3:

~~Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego C50/30 do podbudowy zasadniczej.~~

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji i gwarancji zieleńców wynosi 1 rok od odbioru ostatecznego robót.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż okres pielęgnacji i gwarancji zieleńców wynosi jeden rok po oddaniu inwestycji do użytkowania.

Pytanie 5:

Na rysunku nr 4 „Szczegóły konstrukcyjne ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz chodników” chodnik z płytek 35x35x5cm wykonany jest na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 10cm. Zgodnie z przedmiarem – poz. 47d.17 płytki 35x35x5cm układamy na podsypce piaskowej grubości 10cm. Prosimy o określenie konstrukcji chodnika z płytek 35x35x5cm.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż przyjęto następującą konstrukcję chodnika:

- warstwa ścieralna z betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 cm,
- podsypka piaskowa – grub. 10 cm.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisów w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), tj.: w § 16 ust. 3 umowy dodano pkt 9) o treści:

„w przypadku wystąpienia odmiennej istniejącej konstrukcji chodnika od założonej w dokumentacji projektowej Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej, jak również rodzaju i sposobu mocowania zaprojektowanych oporników betonowych.”

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliański