



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.30.2017

Białystok, 22 czerwca 2017 r.

## WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

### **Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku**

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi, jn.:

#### **PYTANIE 1:**

Czy Zamawiający potwierdza poniższy zapis i nie będzie wymagał od Wykonawców wyższych okresów udzielenia gwarancji na oznakowanie poziome?

*Specyfikacje Techniczne dla robót drogowych D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME pkt. Trwałość – określa się jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami zgodnie z NF P 98-615/1991 – co najmniej 6 po 12 miesiącach eksploatacji, a dla znakować często przejeżdżanych i dużym ruchu – min. 6 po 6 miesiącach.*

#### **ODPOWIEDŹ 1:**

Zamawiający, zgodnie z rozdz. III pkt 5 SIWZ, wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 5-letniej gwarancji na cały zakres zamówienia. Wykonawca może wydłużyć

termin gwarancji do lat 6 lub 7, a tym samym uzyskać dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIX SWIZ.

**PYTANIE 2:**

Prosimy o wskazanie poprawnej jednostki obmiarowej branża drogowa "Budowa ulicy Obrońców Westerplatte w Białymstoku" - Karczowanie krzaków i poszycia.

**ODPOWIEDŹ 2:**

W pozycji „karczowanie krzaków i poszycia” jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup>.

**PYTANIE 3:**

Brak pozycji Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 315 mm - Kanalizacja deszczowa - Budowa ulicy Żwirki i Wigury w Białymstoku - prosimy o uzupełnienie.

**ODPOWIEDŹ 3:**

Pozycja „Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315” została ujęta w przedmiarze robót „Budowa kanalizacji deszczowej” pod numerem 33.

**PYTANIE 4:**

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego tak obszernego zakresu zamówienia na przebudowę/budowę ulic na terenie miasta Białegostoku, prosimy o udostępnienie kosztorysów zerowych w wersji edytowalnej tj. xls, ath. w celu przygotowania uproszczonych kosztorysów ofertowych zgodnie z SIWZ pkt. XVIII ppkt. 2 tj. Zamawiający wymaga aby opis poszczególnych pozycji był identyczny z tymi, jakie są w przedmiarach zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego...

**ODPOWIEDŹ 4:**

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej i załącza ją do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść *projektu umowy*, jak niżej:

**§ 8 ust. 1 było:**

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia;

**zmienia się na:**

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia;

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 23/06/2017 r. **na dzień 26/06/2017 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*Adam Polinski*

