

Białystok, dnia 26 czerwca 2017 r.

INF-V.271.38.2017

Biuletyn Informacji Publicznej

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: „**Dostawę fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych**”, wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści Załącznika nr 4 do Ogłoszenia INF-V.271.38.2017, na które udziela się odpowiedzi jn.:

Pytanie nr 1:

Zamawiający specyfikuje: (...) *Maksymalny czas przełączania 4 ms* (...)

Według wiedzy Wykonawcy specyfikowany przez Zamawiającego zasilacz awaryjny to produkt EOL, niedostępny aktualnie w ofercie rynkowej w ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie UPS o parametrze:

Czas przełączenia: typowo 2-6 ms, maks. 10 ms,

w miejsce powyżej wymaganego maksymalnego czasu przełączania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o parametrze opisanym jako: „Czas przełączenia: typowo 2-6 ms, maks. 10 ms”.

Równocześnie Zamawiający zmienia zapis zawarty w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia INF-V.271.38.2017 brzmiący:

„Maksymalny czas przełączania 4 ms”

na zapis

„Maksymalny czas przełączania 10 ms”

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski