

## wg rozdzielnika

DIN-II.271.23.2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku  
– etap II.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

| Lp. | Pytanie  | Odpowiedź   |
|-----|--|---|
| 3.  | Wymieniony w zestawieniu projektu wykonawczego branży teletechnicznej moduł mediakonwertera światłowodowego jest dedykowany do obudów konkretnych zasilaczy CCTV. Płytki mediakonwertera (urządzenie ma postać nie osłoniętej płytki elektronicznej) ma w obudowach zasilaczy swoje miejsce instalacyjne oraz dedykowane złącza zasilania. W zestawieniu dla kamer stałopozycyjnych nie ma odpowiedniej ilości zasilaczy spełniających warunki pracy dedykowanych mediakonwerterów. Czy Zamawiający wymaga aby media konwertery pracowały w dedykowanych dla nich typach zasilaczy CCTV? | Zamawiający wymaga, aby mediakonwertery były zamontowane w dedykowanych dla nich zasilaczach od kamer. Zasilacze te powinny być zamontowane za pomocą przeznaczonych dla nich uchwytów słupowych usytuowanych za wysięgnikami do kamer.   |
| 4.  | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę obudów kamer stałopozycyjnych na model zasilany 24 VAC?   | Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudów stałopozycyjnych dla kamer stacjonarnych pod warunkiem zasilania ich tym napięciem z zasilacza przeznaczonego do montażu mediakonwektorów światłowodowych. Obudowy powinny być wyposażone w odpowiednie przetwornice aby zasilić same kamery. |
| 5.  | Czy Zamawiający wymaga dostawę przełącznicy światłowodowej RACK w celu   | Zamawiający nie wymaga dostawy przełącznicy światłowodowej RACK 19”.  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | zakończenia odpowiedniej liczby włókien z systemu monitoringu w szafie SZR przy ul. Kazimierza Wielkiego, jak nie to jakie rozwiązanie preferuje Zamawiający?  | Zamawiający posiada przełącznice w istniejącej szafie SZR.   |
| 6.  | Czy Zamawiający wymaga dostawę i montaż światłowodowego złącza rozdzielczego przed wejściem do Szafy SZR na ulicy Kazimierza Wielkiego aby nie wprowadzać tak dużej ilości okablowania do szafy SZR? | Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wszystkich kabli światłowodowych do szafy SZR i wymaga dostawy i montażu szafy RACK, którą należy umieścić na ścianie pomieszczenia gospodarczego w budowanej toalecie. W przedmiarze robót instalacje teletechniczne należy dodać pozycję 9. i wycenić szafę RACK wewnętrzną; obmiar 1 szt. W pozycji 3. przedmiaru instalacje teletechniczne należy wycenić SWITCH o min. 20 portach. |
| 7.  | W związku z tym, że dyski DSA-EDTK-200A nie są już dostarczane oraz produkowane. Zamawiający wymaga zastosowanie dysków DSA-EDTK-400A będących ich bezpośrednimi zamiennikami?                       | W przypadku niedostępności zaprojektowanych dysków na rynku, należy wycenić urządzenia możliwe do zdobycia (polecane jako zamienniki), o parametrach nie gorszych niż projektowane.  |
| 8.  | Czy oprócz dostawy i montażu systemu jego uruchomienie w systemie Monitoringu Miejskiego leży po stronie wykonawcy?  | Oprócz dostawy i montażu systemu jego uruchomienie w systemie Monitoringu Miejskiego leży po stronie wykonawcy.  |
| 9.  | Czy Zamawiający wymaga aby okres gwarancyjny na system monitoringu był identyczny jak na całość prac?  | Zamawiający wymaga aby okres gwarancyjny na wszystkie roboty, urządzenia, osprzęt i inne elementy będące przedmiotem zamówienia, w tym na system monitoringu, był identyczny jak na całość prac, nie krótszy niż 5 lat.  |
| 10. | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wkładek SFP obsługujących punkty kamerowe na rozwiązanie jednowłókowe?  | Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek SFP, obsługujących punkty kamerowe jako rozwiązanie jednowłókowe pod warunkiem, że zastosowane wkładki będą w pełni kompatybilne z pozostałymi urządzeniami.  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 11. | Czy w związku z tym iż kamery KZ1 i KZ2 nie będą aktualnie instalowane, po stronie wykonawcy będzie leżeć wykonanie instalacji do tych punktów kamerowych – prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać w tym etapie inwestycji dla kamer w/w kamer? | W zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji do punktów kamerowych KZ1 i KZ2.<br>Opis przedmiotu zamówienia dotyczący instalacji teletechnicznej znajduje się w projekcie wykonawczym monitoringu II_FREDRY_2017, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego w dniu 16.06.2017 r. |
| 12. | Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 2 roboty budowlane na minimum 800 000,00 zł brutto każda polegające na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych.  | Zamawiający zmienia zapis w rozdziale V pkt 1 ppkt) 3 lit. a) i b) SIWZ jak niżej   |

Działając, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1) zmianę treści rozdziału V pkt 1 ppkt) 3 lit. a) i b) SIWZ

**z:**

„W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:

- a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 800 000,00 zł brutto każda, polegające na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego i/lub skate parku.**
- b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego (min. po 1 osobie w każdej specjalności), posiadające **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi**, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
  - **konstrukcyjno – budowlanej i/lub drogowej**, która uczestniczyła w realizacji **co najmniej 2 robót budowlanych (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego i/lub skate parku o wartości min. 800 000,00 zł brutto każda robota,**
  - **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,**
  - **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.”**

na:

„W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:

- a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 800 000,00 zł brutto każda, polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych.**
- b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego (min. po 1 osobie w każdej specjalności), posiadające **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi**, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
- **konstrukcyjno – budowlanej i/lub inżynierskiej drogowej, która uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych o wartości min. 800 000,00 zł brutto każda robota,**
  - **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,**
  - **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.”**

2) zamieszczenie obowiązującego formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SIWZ

3) zmianę terminu:

- składania ofert z dnia 07.07.2017 r. na dzień 13.07.2017 r. do godz. 8<sup>45</sup>.....,
- otwarcia ofert z dnia 07.07.2017 r. na dzień 13.07.2017 r. do godz. 9<sup>02</sup>.....,

Dokonane wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*R. Rudnicki*  
Rafal Rudnicki