

(2)

wg rozdzielnika

DIN-II.271.48.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.), zwanej dalej ustawą, w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ, jn.:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Wg „SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-01.05 KOD CPV 45262300-4 – BETONOWANIE” w pkt 2.4.5 opisano wymagania dla betonów:</p> <p>„Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich musi spełniać następujące wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,</li><li>- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy, niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,</li><li>- wodoszczelność - większa niż 0,8 MPa (W8),</li><li>- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5”.</li></ul> <p>Ww. opis dotyczy betonów typowo mostowych, prosimy o wyjaśnienie, czy taki beton należy zastosować dla wszystkich elementów konstrukcji użytych do wykonania budynku, czy tylko do wykonania konstrukcji fundamentów? Zwracamy uwagę na znaczny koszt użycia „betonu mostowego”.</p>	<p>Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych elementy fundamentów należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8 tzw. „betonu mostowego”, co do którego wymagania opisano w pkt 2.4.5 Beton SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Powyższe należy uwzględnić przy wycenie poz. 22, 24, 26 d.4, poz. 36 - 39 d.4 i poz. 49 d.5 przedmiaru branży budowlanej.</p>

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, zmienia termin:

- **składania ofert** z dnia 27.10.2017 r. godz. 10:45, na dzień 30.10.2017 r. godz. 10:45,
- **otwarcia ofert** z dnia 27.10.2017 r. godz. 11:00, na dzień 30.10.2017 r. godz. 11:00.

Dokonane wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliški