



Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
Spółka z o.o. w Białymstoku



Białystok 15-067, ul. Warszawska 27. Tel. 085 714-94-00, fax. 085 714-94-07. Internet: www.mpec.bialystok.pl, poczta@mpec.bialystok.pl

Urząd Miejski w Białymstoku ZDiM
ul. Składowa 11
15 – 399 Białystok

Nasz znak: TUT/410/109/12/13

Data: 2015.02.17

dotyczy: projektu rozbudowy ul. Narodowych Sił Zbrojnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., informuje, że w dn. 2014.02.18 zostały wydane ważne i obowiązujące warunki techniczne TUT/410/109/12/6 przebudowy i zabezpieczenia sieci ciepłych kolidujących z inwestycją miejską w zakresie projektowanej przebudowy ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Łęckiej wraz ze skrzyżowaniem z Al. Jana Pawła II w Białymstoku.

Zgodnie z pkt. 5 w/w warunków zakres przebudowy może ulec zwiększeniu. Jeżeli z uwarunkowań technicznych przebudowywanej ulicy wynika konieczność rozszerzonego zakresu (w stosunku do warunków) przebudowy sieci to należy przedstawić poszerzony zakres w koncepcji. Koncepcja musi zawierać wszystkie elementy wymienione w punkcie 9 warunków technicznych z dn. 18.02.2014.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie konieczności przebudowy sieci ciepłej 2 x Dn 300/450 w zwiększonym zakresie oraz zwracamy uwagę na punkt 8 w/w warunków, który określa że sieć ciepła powinna być prowadzona w pasach drogowych przebudowywanych ulic.

Do szczegółowych rozwiązań i sposobu prowadzenia sieci ciepłej, MPEC ustosunkuje się na etapie uzgadniania koncepcji.

Jednocześnie informujemy, że do uzgodnienia skrzyżowań infrastruktury z istniejącymi sieciami ciepłymi (dotyczy budowy kanalizacji deszczowej) należy przedstawić:

- szczegółowe przekroje w miejscach skrzyżowań z sieciami ciepłymi (w zakresie dotyczącym zadania)

- oznaczenia miejsc skrzyżowań na planie sytuacyjnym muszą być jednoznaczne i ujednolicone z rysunkami szczegółowymi przekrojów)

Szczegółowe rozwiązania należy wykonać zgodnie z wytycznymi MPEC umieszczonymi na stronie <http://www.mpec.bialystok.pl> → Strefa Projektanta → Uzgadnianie kolizji z infrastrukturą i przedstawić do uzgodnienia w naszym przedsiębiorstwie.

Zwracamy uwagę na pkt. 6 warunków technicznych, który zobowiązuje Inwestora do zawarcia umowy z naszym przedsiębiorstwem przed przystąpieniem do prac projektowych związanych z przebudową sieci ciepłowniczej.

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Technicznej
i Logistyki
mgr inż. Radosław Karczewski

Do wiadomości:
- Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
- Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa w Katowicach
ul. Korfańskiego 193, 40-153 Katowice
- a/a

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000121456,
NIP: 542-020-19-08, REGON: 050038558. Kapitał zakładowy: 72 187 900,00 zł.