

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
15-062 Białystok, ul. Warszawska 27
tel. 85 714 94 00
REGON 050038558
NIP 542-020-19-08

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11
15 – 399 Białystok

Nasz znak: TUT/410/109/12/31

Data: 2015.12.30

dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy
Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną

W odpowiedzi na pismo jw. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt rozbudowy ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku, w zakresie skrzyżowań projektowanej rozbudowy ulicy wraz z infrastrukturą z istniejącymi sieciami cieplnymi znajdującymi się w obrębie przedmiotowej inwestycji, na następujących warunkach:

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłych prowadzić tak, aby warstwa gruntu rodzimego nad siecią ciepłą pozostała nienaruszona i nie będzie wymagała zagęszczenia - zgodnie z projektem technicznym
- W ramach inwestycji drogowej należy przebudować komorę (zgodnie z rys. nr 4) w celu dostosowania rzędnych komory do rzędnych rozbudowywanej ulicy
- O terminie rozpoczęcia prac **bezwzględnie** powiadomić MPEC (fax. 085 7149407) oraz PEC ZACHÓD (fax. 085 7149636) na min. **1 tydzień** przed przystąpieniem do robót
- Roboty w rejonie sieci ciepłej wykonywać ręcznie **przy udziale przedstawicieli** PEC ZACHÓD
- Roboty w rejonie sieci ciepłej wykonywać ręcznie
- Zabezpieczyć sieć ciepłą tak, aby **nie dopuścić** do jej uszkodzenia podczas wykonywania robót.
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń ciepłych poniesie **Wykonawca**.
- Powyższe warunki należy zamieścić w projekcie wykonawczym
- Uzgodnienie obejmuje okres ważności – **dwa lata**.

Do wiadomości:
- Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice
- PEC ZACHÓD
ul. Starosielce 2/1; 15-670 Białystok
- a/a

egis	
Pracownia Projektowa w Katowicach	
Data	04.01.2016
Numer	7/c/EP/15
Odpowiedzialny	J. Gołos
Kopia:	na A. SARCIA
Nr odpowiedzi:	
Załączniki:	—

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Technicznej
i Logistyki
mgr inż. Radosław Karczewski