LEGENDA

DROGI

- PROJEKTOWANA JEZDNIA
- PROJEKTOWANE CHODNIKI
- PROJEKTOWANE ZJAZDY
- PROJ. KANAŁ SANITARNY
- PROJ. KANAŁ DESZCZOWY
- PROJ. PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ O STATUSIE PRZYŁĄCZA
  PROJ. PRZEWODY WODOCIĄGOWE O STATUSIE PRZYŁĄCZA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA WG. WARUNKÓW NR NG10/5135-006390/17

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

- ISTN. KABLOWA LINIA ENERGETYCZNA NN 0,4KV, SN15KV
- ISTN. KABLOWA LINIA ENERGETYCZNA SN 15kV, nN 0,4kV DO DEMONTAŻU LUB PRZEŁOŻENIA WG OPISU TECHNICZNEGO
- ISTN. SŁUP NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ nN 0,4kV
- ISTN. SŁUP NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ nN 0,4kV DO DEMONTAŻU

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJ. KABLOWA LINIA nN 0,4kV O PARAMETRACH Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
- PROJ. KABLOWA LINIA SN 15kV O PARAMETRACH Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
- PROJ. MUFA KABLOWA SN 15kV/nN 0,4kV O PARAMETRACH Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
- PROJ. KABLOWA LINIA OŚWIETLENIOWA WG ODDZ. OPRACOWANIA
- PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY WG ODDZ. OPRACOWANIA
- PROJ. PRZEPUST KABLOWY

A* RURA OSŁONOWA ø110mm/ø160mm (HDPE karbowana, dwuścienna)
B* RURA OSŁONOWA ø110mm/ø160mm (HDPE gładka, jednościenna, dwudzielna) – na kable istniejące nN 0,4kV, SN15KV
C* RURA OSŁONOWA ø110mm/ø160mm (HDPE gładka, jednościenna) – przeciski, pod wjazdami

UWAGI:

1. Zasypanie linii kablowych oraz ułożenie przepustów ochronnych należy wykonać w obecności upoważnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
2. Otwory rury przepustowych zabezpieczyć przed wnikaniem ziemi i wody stosując dławice czopowe dostosowane do przekroju rury.
3. Istniejące linie kablowe nN 0,4kV i SN 15kV przełożyć lub przebudować zgodnie z opisami na PZT.
4. Po przebudowie linii kablowych SN 15kV wykonać próbę napięciową VLF 0,1Hz oraz diagnostykę linii (wyładowania niezupełne oraz tg delta). Próby i badania diagnostyczne przeprowadzić w obecności upoważnionego przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.
5. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
6. Linie i urządzenia przeznaczone do demontażu lub przełożenia przekreślono

PROLUS PRACOWNIA PROJEKTOWA	PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU email: prolus@o2.pl tel.: 85 722 25 19		
OBIEKT: BUDOWA ULICY USTRONNEJ NA ODC. OD UL. WŁ.RAGINISA DO K. WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU	TEMAT: PROJEKT KONCEPCYJNY		
	SKALA:	NR RYS.:	DATA:
NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500	ES-1	11.2017
ENERGETYKA: NR UPRAWNIEŃ:	MGR INŻ. TOMASZ SUROWIEC PDL/0074/POOE/07		
ENERGETYKA: OPRACOWANIE:	MGR INŻ. SEBASTIAN RUCIŃSKI		