

Białystok, 17 lipca 2018 r.

ZDM-IX.271.2.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcinku od ul. gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zapytujemy o możliwość wykonania obramowania zjazdów w formie oznakowania poziomego zamiast przewidzianego w projekcie obramowania zjazdu obrzeżem. Prośbę motywujemy technologicznymi trudnościami związanymi z wykonaniem obramowania na granicy ścieżki rowerowej zjazdów w przypadku zastosowania obrzeży, w tym możliwością zniszczenia obrzeży podczas układania masy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zjazdów wykonywanych z mieszanki mineralno-asfaltowej obramowanie zjazdów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Natomiast w przypadku zjazdów wykonywanych z kostki betonowej Zamawiający dopuszcza możliwość niestosowania obrzeży w ciągu ścieżki rowerowej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu leży w gestii Wykonawcy, a koszt opracowania należy ująć w wycenie ofertowej.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński