

wg rozdzielnika

DIN-II.271.29.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w Bursie Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3- etap I.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w związku z wniesionymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia, dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o potwierdzenie, iż załączony przedmiar robót branży sanitarnej obejmuje wszystkie roboty wchodzące w zakres etapu I, który należy wykonać w ramach przetargu?	Przedstawiony przedmiar robót branży sanitarnej obejmuje wszystkie roboty wchodzące w skład etapu I.
2.	Prosimy o potwierdzenie, iż załączony przedmiar robót branży elektrycznej obejmuje wszystkie roboty wchodzące w zakres etapu I, który należy wykonać w ramach przetargu?	Przedstawiony przedmiar robót branży elektrycznej obejmuje wszystkie roboty wchodzące w skład etapu I.
3.	Prosimy o potwierdzenie, iż załączony przedmiar robót branży budowlanej obejmuje wszystkie roboty wchodzące w zakres etapu I, który należy wykonać w ramach przetargu?	Przedstawiony przedmiar robót branży budowlanej obejmuje wszystkie roboty wchodzące w skład etapu I.
4.	W przedmiarze branży budowlanej nie uwzględniono drzwi oznaczonych symbolem Dw3a, czy należy je uwzględnić w wycenie?	Drzwi Dw3a nie należy wyceniać.
5.	Na zamieszczonym rysunku zestawienie ślusarki drzwiowej str. 54 w pierwszej kolumnie znajduje się opis „schemat graficzny (wym. w świetle muru) zaś na schematach graficznych nie zaznaczono w/w wymiarów, prosimy o uzupełnienie rysunku.	Wymiary w świetle muru należy dostosować do rodzaju zastosowanej technologii. Wiążące są parametry podane na rzutach np. 90+30x200 oznaczają wymagane wymiary w świetle przejścia, natomiast pożądane wymiary w świetle muru będą w tym przypadku 140x210.
6.	Prosimy o określenie na jakich wysokościach mają znajdować się poprzeczki na drzwiach i witrynach oznaczonych symbolem Dq1, Dw2, Dw3, Dw3a.	Proszę przyjąć poprzeczki na wysokości 75 cm.
7.	Prosimy o potwierdzenie, iż dolne kwatery w drzwiach Dw1, Dw2, Dw3 mają być wypełnione, szkolone szybą ognioochronną pojedynczą.	Drzwi Dw1, Dw2, Dw3 muszą być w klasie EI60, całe oszklone odpowiednim pakietem spełniającym wymagania jak dla drzwi EI60.

8.	Prosimy o potwierdzenie, iż dolna kwatery w drzwiach Dw3a ma być wypełniona, szkolona szybą ognioochronną pojedynczą oraz panelem zgodnie z oznaczeniem na schemacie graficznym.	Drzwi Dw3a nie należy wyceniać. Patrz odp. na pyt. 4.
9.	Zgodnie z opisem na zestawieniu stolarki drzwi Dw3a mają być wyposażone w klamkę ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym, zaś na schemacie graficznym zamiast klamki jest pochwyt, w związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie wyposażenia w/w drzwi.	Patrz odp. na pyt. 4 i 8.
10.	Wykonawca informuje, iż w przypadku drzwi wewnętrznych, wykładanych wykonanych z płyty HDF o odporności p.poż. (drzwi Dw6, Dw7) nie ma możliwości wykonanie ościeżnicy regulowanej, w przypadku takich drzwi można wykonać jedynie ościeżnicę stałą. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ościeżnicy stałej?	W przypadku drzwi wewnętrznych, wykładanych, wykonanych z płyty HDF należy wycenić i wykonać ościeżnicę stałą.
11.	Wykonawca informuje, iż w przypadku drzwi wewnętrznych, wykładanych wykonanych z płyty HDF o odporności p.poż. (drzwi Dw7) nie ma możliwości wykonania otworów wentylacyjnych. Jedynym rozwiązaniem w przypadku takich drzwi jest specjalistyczna kratka wentylacyjna. Czy należy w/w kratkę wentylacyjną uwzględnić w wycenie?	W drzwiach Dw7 nie należy wykonywać otworów wentylacyjnych.
12.	Na schemacie graficznym na zestawieniu ślusarki drzwiowej brak informacji, że drzwi Dw6 oraz Dw7 mają mieć odporność ogniową EI60, w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy w wycenie należy uwzględnić drzwi o odporności EI60?	Drzwi Dw7 (1 szt. w Etapie I) muszą być o odporności ogniowej EI60. Drzwi Dw6 również muszą być o odporności ogniowej EI60, ponieważ są to drzwi do łazienek z klatki schodowej.
13.	Ze względu na trwający sezon urlopowy Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.08.2018 r.	Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.08.2018 r.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

Ponadto zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu:

- składania ofert z dnia 13.08.2018 r. na dzień 21.08.2018 r. do godz. 10:45,
- otwarcia ofert z dnia 13.08.2018 r. na dzień 21.08.2018 r. godz. 11:00.

W związku z powyższym odpowiednio zmienia się daty określone w rozdz. XVI pkt 11 oraz XVII pkt 1 i 2 SIWZ.


 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 Rafał Rudnicki