

Białystok, 25.09 2018 r.

ZDM-X.271.7.2018.JZ

Według rozdzielnika

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**„Budowa odcinka ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską w Białymstoku wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia jn.:

### PYTANIE

Zgodnie z odpowiedzią nr 79 z dnia 21.09.2018 r. warstwa ścieralna dla miejsc postojowych dla autobusów i zatoki autobusowej ma być wykonana zgodnie z rysunkiem 4.1 projektu zamiennego czyli z betonu cementowego C<sub>35/45</sub> gr. 30 cm . Jednocześnie Zamawiający załączył nowy przedmiar drogowy, w którym w poz. 77 jest do wykonania nawierzchnia z betonu cementowego C<sub>35/45</sub> gr. 22 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości przedmiotowej warstwy oraz ewentualne poprawienie opisu pozycji w przedmiarze.

### ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 79 z dnia 21.09.2018 r., należy zastosować warstwę ścieralną dla miejsc postojowych dla autobusów i zatok z betonu cementowego C 35/45 gr. 30 cm zgodnie z rys. 4.1. projektu zamiennego. Jednocześnie zapis poz. 77 przedmiaru przyjmuje brzmienie: „ Nawierzchnie z betonu cementowego C 35/45 z dylatacjami gr. 30 cm.”

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński