



Prezydent
Miasta Białegostoku

ORN-I.0003.127.2018

Białystok, 24 kwietnia 2018 r.

Pan
Henryk Dębowski
Radny Rady Miasta Białystok

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji zadań pn. Budowa ogólnodostępnego parkingu miejskiego przy parafii św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku oraz Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata /2018-2019/ informuję jak niżej.

Ad. 1. i 3.

Odnośnie zadania dotyczącego miejsca rekreacji i odpoczynku wyjaśnić należy, że w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej 110 kV RPZ6 – GPZ1 Białystok, na działce nr 450/7 obręb nr 1 – Bacieczki, niemożliwe jest usytuowanie na tej nieruchomości miejsca odpoczynku i rekreacji, w skład którego mają wchodzić: scena (8m x 6m), plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 500 m² z urządzeniami, wydzielone miejsce na pole namiotowe i miejsce dla przyczep, kontener sanitarny, dwie altanki z grillami i miejsce na ognisko, urządzenia street workout.

Powyższe wynika z:

- 1) Zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp (Dz.U.03.47.401), zgodnie z którymi podczas wykonywania robót budowlanych nie należy sytuować stanowisk pracy, obiektów, składowisk materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych **bezpośrednio** pod linią napowietrzną 110 kV i w odległościach mniejszych niż – 15 m od skrajnych przewodów linii 110 kV.
- 2) Wymagań normy PN – EN 50341-3-22;2010 zgodnie z którymi w czasie budowy projektowanych obiektów powinny być zachowane odległości stref działania maszyn

budowlanych i urządzeń użytkowych do budowy od skrajnych przewodów, które nie mogą być mniejsze jak:

- Poziome (15m),
- pionowe (6,85m).

- 3) Obowiązku wykonania pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w pobliżu projektowanego obiektu, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.03.192.1883)

Biorąc pod uwagę lokalizację linii WN przebiegającej środkiem działki oraz wymagania wynikające z normy PN – EN 50341-3-22;2010, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) i Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U.03.192.1883) w sprawie dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku, działka nr 450/7 obręb 1 Bacieczki **nie nadaje** się do zabudowy jako teren rekreacyjny, ponieważ odległości od skrajnych przewodów linii 110 kV nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

Obecnie za kościołem usytuowany jest ołtarz polowy oraz ławki – działka ta jest wykorzystywana latem, jako miejsce kultu religijnego.

W kwestii zadania dotyczącego ogólnodostępnego parkingu informuję, że w chwili obecnej trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta firmy Drogowej Gryko Marcin, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A, 15-170 Białystok.

Ad. 2.

W roku 2017 dwukrotnie unieważniono przetarg w formie zaprojektuj i wybuduj przy parafii św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku.

Ad 4.

Termin realizacji parkingu wynosi trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Poliški
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Sprawę prowadzi:
Zarząd Dróg Miejskich, Mariusz Sieczkowski 67 17