

Rys.B




1.Podsypka piaskowa gr 10 cm
2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
3.Dennica z kinetą monolityczną
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
- kinety wg rys. szczegółowego
4.Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub
gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5.Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
6.Kręgi betonowe wibroprasowane.
7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8.Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy, alternatywnie pokrywa + pierścień odciążający
9.Pierścienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10.Właz żeliwny D400 bezzawiasowy
11.Opcjonalna izolacja elementów betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
12. Podbudowa z betonu B15 wys. 20cm
zdylatować ze ścianą studni

UWAGA:
Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność min. W10, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

kinety zgodnie z rysunkiem szczegółowym





DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok
tel. 508 031 332; e-mail: biuro@drogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:	Gmina Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
NAZWA OBIEKTU:	Budowa ul. Gminnej w Białymstoku w zakresie; jezdni z odwodnieniem konstrukcji, opasek, ciągów pieszo-jezdnych, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, sieci telekomunikacyjnej, kanału technologicznego oraz sieci elektroenergetycznej - oświetlenia ulicznego oraz kablowej linii ES i EN	
STADIUM:	Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej	Numer rys.: B
NAZWA RYS.:	Sposób wykonania skrzyżowania projektowanej sieci podziemnej z ist. kablem energetycznym	Skala:
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: VI.2017
SANITARNA: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14		Podpis:
WSPÓŁPRACA: inż. Maciej Zaluska		