



Zestawienie pomieszczeń parteru		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.1	komunikacja	32,6
0.2	pom. gosp.	11,7
0.3	komunikacja	13,5
0.4	szatnia	89,0
0.5	wiatrołap	6,0
0.6	wodolier	5,0
0.7	pom. mpec	12,6
0.8	szatnia dz.	19,6
0.9	korytarz	65,9
0.10	wc chl.	4,4
0.11	umywalnie dz.	12,2
0.12	wc dz.	2,8
0.13	wc niep.	5,0
0.14	wc	2,7
0.15	natr. niep.	5,5
0.16	wc	2,6
0.17	natr. niep.	5,1
0.18	umywalnie chl	10,3
0.19	szatnia chl.	16,5
0.20	pom.porz.	3,4
0.21	mag.	16,9
0.22	mag.	15,9
0.23	łaz.	8,1
0.24	pok. naucz. WF	21,2
0.25	sala gimnastyczna	742,9
		1 131,4 m²

LEGENDA:

- OPRAWA 400W HI-T/HS-T E40 SYM
- OPRAWA LED min 2200lm, IP65
- OPRAWA LED min 2200lm
- OPRAWA LED min 4000lm
- OPRAWA LED min 8000lm
- OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA
- OPRAWA AWARYJNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T
- ŁĄCZNIK ŚWIECNIKOWY, P/T
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "ŚWIATŁO", P/T
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, P/T
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNYCZE, IP44, P/T
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- MIJUSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- WYPUST 1F/3F
- SYSTEM PRZYZYWOWY (w W.C. niepełnospr.)
- FLM 1000 - TRANSFORMATOR
- FAP 2001 - KASOWNIK, PRZYCIŚK Z LAMPKĄ, h=0,9M
- FAP 3002 - PRZYCIŚK POCIĄGOWY, h=0,9M
- FEH 2001 - SYGNALIZATOR

LEGENDA

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- GRANICA OPRACOWANIA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Departament Architektury
15-950 Białystok, ul. Steniska 1

STUDIO ARCHITEKTURY	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA DZIAŁCE NR EWID. GR. 20862 przy ul. A. Grotkera w Białymstoku, powiat Białystok, woj. podlaskie, obieg 0211 - Śródmieście	
E1	RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
autor:	mgr inż. el. Wojciech Grudziński nr upr. 01/13862
spr.:	mgr inż. Marek Jodkowski nr upr. BUL302
05.06.2017 1:100	
DOCUMENTACJA OCHRONA PRACOWNI AUTORSKICH - POWIOLANE I WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABUDOWY	