

DIN-III.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
2.	Jakie są minimalne wymagania dla projektowanej wykładziny PCV oraz paneli podłogowych?	Wymagania dla materiałów posadzkowych: <u>wykładzina PCV:</u> - jednolita, w kolorze ciepłym szarym, - klasyfikacja użytkowa 34/43, - antypoślizgowość R9/DS., - odporność na ścieranie T, - klasyfikacja trudnozapałności Bfl-s1, - antyelektrostatyczna, <u>panele podłogowe</u> – drewniane (dąb), trójwarstwowe, 3-lamelowe, bez fazowania, wykończenie półmatowe/matowe, grubość 14 mm.
33.	Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.: w związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania proszę o przesunięcie terminu składania ofert z 04.10.2018r. na 12.10.2018r.	Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 31.10.2018 r.
34.	Zgodnie z odp. 26 i 29 wycenę należy dokonać zgodnie ze skorygowanym przedmiarem robót budowlanych. Brak go na stronie Zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza Przedmiar robót budowlanych w wersji pdf* oraz formularz kosztorysu ofertowego w wersji excel.
35.	W dniu 03.10.2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie dodatkowy przedmiar robót pn. Zieleń (uzupełnienia), który uwzględnia nasadzenie 8 szt. drzew. Przedmiar robót pn. „Zagospodarowanie terenu i mała architektura” Dział 1.7. „Zieleń” (poz. 43-48) uwzględniają nasadzenie 20 szt. drzew. Ile drzew należy nasadzić?	W kosztorysie ofertowym należy wycenić wszystkie pozycje z obu przedmiarów.

W związku z powyższym, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 23.10.2018 r. na dzień 31.10.2018 r. Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Przemysław Tuchliński