

wg rozdzielnika

DIN-II.271.35.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), w odpowiedzi na wniesione zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
5.	Proszę o dodanie przedmiarów i opisów wentylacji mechanicznej.	<p>W przedszkolu nie zaprojektowano wentylacji mechanicznej.</p> <p>Zgodnie z zapisami w punktach 4.5., 4.6., 5.3. i 5.4. opisu technicznego – ARCHITEKTURA do projektu wykonawczego termomodernizacji wraz z robotami budowlanymi (nieдоступna część dachu i poddasza) w poz. 10 d.2, 11 d.2 i 12 przedmiaru robót branży budowlanej <i>poddasze nieużytkowe w poziomie stropu nad parterem</i> należy wycenić montaż przewodów wentylacyjnych i wywietrzaków dachowych z podstawami.</p>

Dokonane wyjaśnienia SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński