

wg rozdzielnika

DIN-III.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
40	Na rysunku projektu architektury ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ w Uwadze jest napisane, że „wymagane w zabezpieczeniu zewnętrznych otworów drzwiowych i okiennych stosowanie zamków, zamknięć i drzwi klasie B...”. Czy ten zapis oznacza, że każde okno zewnętrzne musi posiadać przy kłamce zamknięcie na klucz ?	Należy przyjąć, że wszystkie okna zewnętrzne znajdujące się na parterze muszą posiadać przy kłamce zamki na klucz.
41	Na rysunku projektu architektury ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ jest napisane stolarce PCV, że „widoczne okucia okien (klamki, zawiasy) w kolorze grafitowo-brązowym Umbragrau RAL 7002”. Czy widoczne okucia okien można zastosować w innym kolorze standardowym dla okuć np. srebrnym, gdyż okucia w podanym kolorze nie występują w produkcji.	Widoczne okucia okien PCV powinny być w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru profili tj. grafitowo-brązowy Umbragrau Ral 7022.
42	Co oznacza zapis „z elementami mikrowentylacji wbudowanymi w profile” na rysunkach zestawień ślusarki aluminiowej zewnętrznej? Czy trzeba to rozumieć jako konieczność wstawienia nawiewników? Jeżeli tak proszę o podanie rodzaju nawiewników.	Nie ma konieczności wstawiania nawiewników w elementy ślusarki aluminiowej zewnętrznej.
43	Prosimy o potwierdzenie, że podany współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ na rys. zestawień ślusarki aluminiowej zewnętrznej obowiązuje dla elementów fasadowych stałych okiennych.	Potwierdzam, współczynnik przenikania ciepła $U_w < 0,9$ obowiązuje dla elementów fasadowych stałych okiennych.
44	Prosimy o potwierdzenie, że podany współczynnik przenikania ciepła $U_w = 1,3$ na rys. zestawień ślusarki aluminiowej zewnętrznej obowiązuje dla drzwi - niezależnie czy występujących samodzielnie w elewacji czy w fasadzie szklanej.	Potwierdzam, współczynnik przenikania ciepła $U_w = 1,3$ obowiązuje dla drzwi - niezależnie czy występujących samodzielnie w elewacji czy w fasadzie szklanej

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jn.:

1) rozdział III pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Grunwaldzkiej 18 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie systemu nawadniania istniejącego boiska.”

- 2) rozdział III pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez:
- Pracownię Projektową „Kaczyński i Spółka” s.c., ul. Wiktorii 3A, 15-070 Białystok,
- Usługi Projektowe – Lech Żendzian, ul. Kraszewskiego 21A m 10, 15-024 Białystok stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ”.
- 3) zmianie ulega załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie kosztów zadania, który zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.


Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego w zakresie strzałnicy nie obowiązuje wykonawców.

Projekt umowy, stanowiący zał. nr 8 do SIWZ zostanie odpowiednio zmieniony i zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.

W związku z powyższym, zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 15.11.2018 r. **na dzień 29.11.2018 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przenyślano Tuchliński