

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
BIAŁEGOSTOKU  
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

(2)

Białystok, 10. grudnia 2018 r.

ZDM-X.271.14.2018.JB

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

### „Budowę ul. Gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Białymstoku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jn.:

#### **Pytanie 1:**

Zgodnie z SIWZ pkt. XVIII ppkt 4, tj. *Zamawiający wymaga, aby opis poszczególnych pozycji był identyczny z tymi, jakie są w „ślepych” kosztorysach ofertowych zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego ...* Z uwagi na brak zamieszczonych przez Zamawiającego poprawionych ślepych kosztorysów ofertowych proszę o informacje czy należy zmienić w kosztorysie ofertowym kanalizacja deszczowa studnie fi 1200mm na fi 1000 mm?

#### **Odpowiedź:**

Należy zmienić w kosztorysie ofertowym na fi 1000 mm zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 dnia 06.12.2018 r.

#### **Pytanie 2:**

Co zamawiający rozumie pod pojęciem wykreślenie pozycji 87 kosztorysu drogowego tj. fizyczne skreślenie czy usunięcie pozycji i zmianę numeracji pozostałych pozycji?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pod pojęciem wykreślenie pozycji 87 kosztorysu drogowego rozumie fizyczne skreślenie.

**Pytanie 3:**

Czy w przypadku zmiany podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 na C50/30 należy wskazać w kosztorysie ofertowym poprzez dopisanie np. wg *odpowiedzi z dnia 06.12.2018 r. przyjęto C50/30 grubość 22 cm* ?

**Odpowiedź:**

Należy zmienić w kosztorysie ofertowym na C50/30 mm zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 dnia 06.12.2018 r.

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Przemysław Tuchliński