

Białystok, 18 grudnia 2018 r.

wg rozdzielnika

DIN-III.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
45.	Konstrukcja stalowa centrum wystawienniczokonferencyjnego zgodnie z projektem powinna być zabezpieczona ogniochronnie do R60 przez malowanie farbą pęczniejącą. Z informacji jakie uzyskaliśmy od specjalistycznej firmy zabezpieczającej ogniochronnie konstrukcje stalowe wynika, że nie wszystkie elementy profili stalowych użyte do konstrukcji słupa kratowego wg rys. nr K-08 można zabezpieczyć przez malowanie farbą pęczniejącą do R60, ponieważ ściany profili są zbyt cienkie. Dotyczy to profili RO25x3,2 i C120x60x4. Proszę o decyzję w jaki sposób zabezpieczyć zaprojektowaną konstrukcję stalową do R60?	Główna konstrukcja nośna sali wystawienniczokonferencyjnej (ramownice stalowe) zgodnie z projektem ma być zabezpieczona p.poż. do R60 (są to profile RP100x60x5mm, RP80x60x5mm, RK60x60x5mm). Profile RO25x3,2 oraz C120x60x4 nie stanowią konstrukcji głównej, są elementami dodatkowymi - podkonstrukcją pod drewniane elementy elewacji. Należy je jednak pomalować farbą p.poż. tak samo jak konstrukcję główną - zgodnie z projektem
46.	Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego (np. w jednym katalogu- spakowanym pliku) wszystkich aktualnych formularzy kosztorysów ofertowych w wersji excel.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza wszystkie aktualne formularze kosztorysów ofertowych w wersji excel.
47.	Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na pytanie- według odpowiedzi z dnia 26.10.2018r przedmiotem zamówienia jest także modernizacja pomieszczenia strzelnicy. Jednakże w dniu 27.11.2018r Zamawiający zamieścił załącznik nr 1A do SIWZ według którego przedmiotem zamówienia jest tylko ciepło technologiczne a brak	W zakresie związanym z ciepłem technologicznym pomieszczenia strzelnicy nie wchodzi instalacje elektryczne.

jest instalacji elektrycznych. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy instalacje elektryczne strzelnicy są objęte przedmiotem zamówienia?	
--	--

Zamawiający załącza zmieniony projekt umowy, stanowiący zał. nr 8 do SIWZ.

W związku z powyższym, zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 08.01.2019 r. **na dzień 10.01.2019 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński