

MIASTO BIAŁYSTOK

wg rozdzielnika

DIN-II.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w związku z wniesionymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia, dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
160.	W załączonym do pisma Zamawiającego DIN-II.271.27.2018 z dnia 21.12.2018 r. przedmiarze robót budowlanych „CON-K – 54-04-2017 – MENSPP – Sala gim. Białystok – R.budowlane – Pv3” w poz. 28 nastąpiła zmiana ilości zbrojenia stropów z 2,952 t na 24,871 t, która to zmiana nie wynika z treści ww. pisma. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.	Pierwotnie w pozycji 28 ujęte było jedynie zbrojenie stropu i wieńca łącznika. W skorygowanym zestawieniu stali załączonym do odp. 1 z dnia 12.09.2018 r., opublikowanym w dniu 13.09.2018 r., zostały ujęte również nadproża, podciąg, fundament zadaszenia, słup i nadciąg oraz podciąg pod ściany.  W poz. 28 ilość zbrojenia pozostaje bez zmian, tj. 24,871 t.
161.	Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją instalacji teletechnicznych a projektem wyposażenia, tj. w opisie technicznym do instalacji teletechnicznych projektu wykonawczego na str. 28 w pkt 3.3 określono parametry, jakie musi spełniać tablica wyników, natomiast w pliku „Wyposażenie obiektu” na str. 14 w pkt 1.16 zamieszczono poglądowe zdjęcie przedstawiające dużo większą tablicę wyników. Prosimy o wyjaśnienie, wg której dokumentacji należy wycenić tę tablicę.	Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją wykonawczą instalacji teletechnicznych, a projektem wyposażenia zamawiający unieważnia zarówno opis w pkt 3.3. INSTALACJA TABLICY WYNIKÓW (str. 28) w projekcie wykonawczym instalacji teletechnicznych, jak i poglądowe zdjęcie tablicy wyników znajdujące się w pkt 1.16 (str. 14) projektu wyposażenia obiektu. Główną tablicę wyników według załącznika 1 do niniejszego pisma należy wycenić w poz. 58 przedmiaru robót INSTALACJE TELETECHNICZNE, według KNR AL.-01 0110-05, w ilości 1 szt. Jednocześnie zamawiający informuje, że w pozycjach 51 i 52 przedmiaru robót WYPOSAŻENIE zmienia ilości na „0” i należy w kosztorysie wpisać ich wartości „0” (zdublowana wycena).

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający zmienia terminy:

- składania ofert z dnia 10.01.2019 r. na dzień 15.01.2019 r.,
- otwarcia ofert z dnia 10.01.2019 r. na dzień 15.01.2019 r.

godziny pozostają bez zmian.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

ZASTĘPCA PRZEDSIEDZĄCEGO MIASTA  
Przemysław Tuchliński