

DIN-III.271.33.2018

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Budowa Bulwaru na osiedlu Bacieczki- etap III (amfiteatr)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający potwierdza fakt, iż konstrukcja stalowa amfiteatru będzie zabezpieczona od korozji tylko powłoką malarską - farba chlorokauczukową (2 warstwy) ?	Zamawiający w załączeniu zamieszcza zamienny przedmiar robót budowlanych amfiteatru w wersji *pdf i formularz kosztorysu ofertowego w wersji excel. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej należy wykonać poprzez ocynkowanie ogniowo i malowanie proszkowe.
2	Czy listwy służące jako siedziska ławek na amfiteatrze powinny być z drewna iglastego, czy liściastego? Proszę podać sposób impregnacji drewna.	Listwy służące jako siedziska ławek na amfiteatrze należy wykonać z drewna liściastego. Impregnację należy wykonać środkiem głęboko penetrującym, chroniącym drewno przed promieniami UV, grzybami i owadami, metodą zanurzeniową.
3	Czy Zamawiający dopuści wykonanie siedzisk betonowych na widowni z bloczków betonowych gr. 14 cm murowanych na zaprawie cementowej (w projekcie prefabrykaty betonowe L)?	Siedziska na widowni należy wykonać z bloczków betonowych gr. 14 cm.
4	Czy Zamawiający dopuści wykonanie schodów betonowych oraz posadzki widowni z kostki betonowej np.	Schody betonowe oraz posadzkę widowni należy wykonać z kostki betonowej typu starobruk,

starobruk, obramowanej opornikiem o wymiarach 12x30x100 na ławie z betonu B15 (w projekcie płyty prefabrykowane żelbetowe na podsypce cementowo- piaskowej)?	obramowanej opornikiem o wymiarach 12x30x100 na ławie z betonu B15.
--	---

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jn.:

1. W rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ dodaje się ppkt 5):

„5) koszty związane z wycinką drzew, tj. wykonanie wycinki i wykarczowanie drzew, zgodnie z decyzją znak PKPK-S-V/75/2018 z dnia 10.07.2018 r. Drewno pozyskane z wycinki należy pociąć na kłody o dł. 1,2 m, odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ułożyć naprzemiennie końcami grubszymi i cieńszymi w równe stosy o wys. do 1 m, gałęzie zutylizować.”

2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej:

- 1) aktualny załącznik nr 1A do SIWZ,
- 2) aktualny załącznik nr 1 do Projektu umowy – załącznik nr 8 do SIWZ,
- 3) decyzję znak PKPK-S-V/75/2018 z dnia 10.07.2018 r. zezwalającą na wycinkę drzew,
- 4) przedmiar robót budowlanych w wersji pdf,
- 5) formularz kosztorysu ofertowego w wersji excel.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 25.01.2019 r. na dzień 30.01.2019 r. Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Przemysław Tuchliński