

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Białystok, 16. kwietnia 2019 r.

ZDM-III.271.6.2019.EH⁽²⁾

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na odcinku od ul. Geodetów do Placu W. Antonowicza”

Działając, na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi, jn.:

PYTANIE 1:

Według załączonego do dokumentacji schematu przyłączy wpustów ulicznych do wykonania jest 5 szt. studzienek ulicznych o śr. 500 mm (WP6, WP8, WP10, WP12, WP14), według załączonego profilu podłużnego przyłączy kanalizacji deszczowej z dnia 26.03.2019 r., do wykonania są 4 szt. studzienek ulicznych o śr. 500 mm (W1, W2, W3, W4), natomiast według załączonego kosztorysu ofertowego br. sanitarnej do wykonania jest 11 szt. studzienek ulicznych o śr. 500 mm. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości studzienek ulicznych do wykonania oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego branży sanitarnej.

ODPOWIEDŹ 1 :

Do kalkulacji należy przyjąć **10 studzienek ulicznych**. W załączeniu poprawiony PZT oraz tabela przyłączy do wpustów ulicznych (rys. nr 4).

PYTANIE 2:

W kosztorysie ofertowym do odwodnienia wykopów (poz. 18-22 kosztorysu ofertowego br. sanitarnej) założono 515 igłofiltrów oraz 1440 godzin pompowania. Po przeanalizowaniu

dołączonych do dokumentacji badań podłoża gruntowego naszym zdaniem potrzeba jedynie 10 % założonych ilości. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ww. ilości zawartych w kosztorysie ofertowym.

ODPOWIEDŹ 2:

Wartości podane w kosztorysach dotyczyły całej inwestycji (etap I i etap II). Etap I został wykonany przez zewnętrznego inwestora. Do etapu II – objętego niniejszym zamówieniem należy założyć 1 kpl. igłofiltrów i 1 kpl. pompowania – Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy branży sanitarnej.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Rozdział I SIWZ:

Osoby do kontaktów:

- w sprawach merytorycznych: Estera Hetmaniok – Kowalik, tel. (85) 879 76 01
- w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, (85) 869 62 70

Rozdział II pkt 1 SIWZ:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> (**Uwaga: należy wybrać podmiot URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UMwB**) oraz poczty elektronicznej.

Rozdział XI pkt 2 ppkt 2) SIWZ:

- 2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – **na lub wg zał. nr 6** do SIWZ), które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński

