

Białystok, 05. listopada 2021 r.

ZDM-X.271.15.2019.AH

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:

Pytanie 248

Prosimy o określenie wymaganych parametrów geomembrany, którą należy ułożyć w ramach budowy zbiornika retencyjnego - w szczególności rodzaju materiału i grubości. Parametry te mają znaczący wpływ na cenę materiału.

Odpowiedź 248

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 222 zamieszczone z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ z dnia 29.10.2021 r.

Pytanie 249

Zgodnie z projektem pod ściankami zbiornika retencyjnego ułożyć należy płyty ażurowe gr. 8cm. Na rynku dostępne są płyty ażurowe gr. 8cm o wymiarach 60x40cm, natomiast zgodnie z odpowiedzią na 240 zastosować należy płyty o wymiarach 75x100cm, które dostępne są w grubościach 10 i 12,5cm. Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów płyt otworowych, które należy zastosować.

Odpowiedź 249

Zamawiający dopuszcza płyty otworowe o innych wymiarach dostępnych na rynku, pod warunkiem zachowania grubości 8 cm.

Pytanie 250

Zg. z odpowiedziami nr 192 i 193 z dnia 26.10.2021r należy zamontować zasuwy DN 600 i DN 800 z bypassem DN 80. Proszę o informację, czym jest podyktowane zastosowanie bypassu z zasuwą DN 80, gdyż z punktu technicznego i eksploatacyjnego w zupełności wystarczyłoby przyjąć bypass DN 50, co w znacznej mierze zmniejszyłoby koszt inwestycji.

Odpowiedź 250

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania bypassu z zasuwą DN 80.

Dokonane wyjaśnienia SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Nikitorowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA