

Białystok, 27 sierpnia 2019 r.

wg rozdzielnika

DIN-III.271.30.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. A. Grottgera 9

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
174	Proszę o podanie dokładnych danych technicznych (typ szkła, szklenie pojedyncze czy podwójne, szerokość, wysokość stopki, grubość szkła, powlekane czy niepowlekane) dla szkła profilowego okien O6 i O7 sali gimnastycznej.	Aby spełnić przepisy związane z przenikalnością cieplną wyrażoną we współczynniku Uw, pakiety powinny być niskoemisyjne trzyszybowe. W kwestii stopki to min. 3 cm na całą szerokość okna dostosowaną do ciepłego montażu. Jedna szyba o grubości ok 4 mm. Szyba zewnętrzna P4 VSG 4.4.4 o grubości około 9,52 mm. Szyba wewnętrzna P2 VSG 4.4.2 o grubości około 8,76 mm. Należy zastosować szkło niepowlekane.

Dokonane wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Radnicki