

Białystok, 06. września 2019 r.

wg rozdzielnika

DIN-II.271.19.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na terenie VII LO w Białymstoku ul. Wierzbowa 7: część I – budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa”, część II – budowa ogrodzenia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ, jn.:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.	Zamawiający zmienia wysokość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% , W związku z powyższym zmienia się zapis w pkt 1 rozdz. XXI SIWZ na: ”Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie”.
2.	Czy zakres robót obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości.	Zakres zamówienia nie obejmuje instalacji klimatyzacji. W nowym budynku CAK i w sali teatralnej, znajdującej się w istniejącym budynku szkolnym, przewidziane jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
3.	Czy zakres robót obejmuje wykonanie instalacji węzła cieplnego?	Wzrost zapotrzebowania na ciepło, spowodowany budową nowego budynku CAK, nie powoduje konieczności wymiany istniejących urządzeń w węźle, a jedynie zmianę nastaw na regulatorze dp/v, którą Enea

		<p>Ciepło Sp. z o.o. wykona we własnym zakresie po zrealizowaniu budynku CAK.</p> <p>W zakresie zamówienia jest wykonanie, przy współdziałaniu Enea Ciepło Sp. z o.o., regulacji hydraulicznej wszystkich obiegów instalacji c.o. i c.t., zasilanych z istniejącego wymiennika zlokalizowanego w węźle cieplnym.</p>
4.	Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na skomplikowaną wycenę oraz chęć przygotowania atrakcyjnej cenowo oferty.	Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 17 września 2019 r. (godziny pozostają bez zmian).
5.	Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż rur kanalizacyjnych o śr. 160 mm?	<p>W ofercie należy uwzględnić demontaż części nieczynnych kanałów sanitarnych o śr. 600 mm i 300 mm, należących do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., kolidujących z posadowieniem budynku CAK.</p> <p>W przedmiarze robót sanitarnych – zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadza się element 2.4, w którym proszę wycenić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w poz. 41 jako kalkulacja własna demontaż kanału żelbetowego o śr. 600 mm wypełnionego pianobetonem; w ilości 30 m, 2) w poz. 42 jako kalkulacja własna demontaż kanału z kamionki o śr. 300 mm wypełnionego pianobetonem; w ilości 30 m.
6.	Czy w ofercie należy ująć głowice termostatyczne?	<p>Dostawę i montaż głowic termostatycznych należy wycenić w nowej, wprowadzonej przez zamawiającego do przedmiaru robót wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania, pozycji 134A d.7.3, tj. wg KNR-W 2-15 0412-02 analogia Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm, w ilości 21 szt.</p> <p>W przedmiarze jw. wprowadza się dodatkową pozycję 125A d. 7.3, w której należy wycenić wg KNR 0-31 0205-01 Grzejnik stalowy</p>

		<p>plytowy kompaktowy, 11/900/600, w ilości 1 szt.</p> <p>W poz. 134 d.7.5 zmienia się ilość na 21 szt.</p> <p>W poz. 145 d.7.5 zmienia się ilość prób z dokonaniem regulacji grzejników na 21 szt.</p>
--	--	--

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej projekt zagospodarowania terenu z poprawnie określonym zakresem opracowania i właściwą legendą.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński