

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
ZDM-IX.271.12.2019

Białystok, 25 września 2019 r.

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku”

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), informuję, iż w niniejszym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SIWZ, jn.:

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie inwentaryzacji w obrębie mostu wraz z wrysowanymi sieciami, gdyż pozwoli to przewidzieć ryzyka jakie należy podjąć podczas m.in. zabijania ścianki szczelnej. Szczególnie, że inwestycja ma miejsce w mieście co niesie za sobą duże prawdopodobieństwo napotkania licznych sieci.

Odpowiedź:

Projekt kładki został opracowany na mapie do celów projektowych na której naniesione są wszystkie sieci występujące w obrębie mostu. Dodatkowo istnieje możliwość wglądu w lokalizację sieci na portalu gisbialystok.pl

Pytanie 2:

Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarze - dotyczy poz. 10 Betonowanie konstrukcji betonem C25/30 z deskowaniem – przedstawiona w przedmiarze ilość to 70m³, po przeliczeniu wynosi 86,4m³.

Odpowiedź:

Poprawiono wartość pozycji 10 - w załączeniu poprawiony przedmiar.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński