

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (16)

Białystok 2019-10-30

19A
PP

Dnia

2019 -11- 06

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Załączniki szt. 1

HK.4410.484.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu zakładowym Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego przy ul. Handlowej 4 w Białymstoku. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronie Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4 w Białymstoku jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

Spółdzielnia Obrotu Towarowego
Przemysłu Mleczarskiego
ul. Handlowa 4
15-399 Białystok

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

Białystok 2019-10-30

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu zakładowym Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego przy ul. Handlowej 4 w Białymstoku stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- mętności – 1,8 NTU.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mętność nie powinna przekraczać 1 NTU.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadnormatywna wartość mętności występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów w związku z tym woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza