

ZDI-III.271.99.2014.WK

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Budowę ulicy Długiej w Białymstoku wraz z budową  
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ Zamawiający w odpowiedzi na wniesione przez wykonawcę pytanie udziela odpowiedzi, jn.:

#### Pytanie:

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”

#### Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem I SIWZ, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Materiał równoważny dla rur zaprojektowanych w projekcie przebudowy ul. Długiej w Białymstoku powinien spełniać wymagania opisane w pkt. 4a opisu technicznego i pkt. 2.2 specyfikacji technicznych ST-01 "KANALIZACJA SANITARNA", a w szczególności:

- sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8 kN/m (SN8),
- ciśnienie nominalne nie mniejsze niż PN1,
- posiadanie aktualnych atestów do zastosowania w budownictwie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ **zmienił opis konstrukcji nawierzchni drogi**. W związku z powyższym wprowadza się aktualny przedmiar robót i przekrój normalny branży drogowej (zał. Nowy przedmiar robót b. drogowej, zał. Nowy przekrój normalny b. drogowej).

Ponadto, Zamawiający zamieszcza opinię Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 01.04.2014 r. (zał. Opinia PWKZ).

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Adam Poliński

#### Rozdzielnik:

1. Wykonawca
2. BIP
3. a/a