

<b>ZESTAWIENIE MONTAŻOWE</b> <b>ułożenia rur osłonowych obok istniejących kabli elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4 kV w pasie drogowym ulicy Pogodnej</b>									
L.p	Rura osłonowa A110SRS po lewej stronie jezdni patrząc od skrzyż. z ul. Bema w kier. ul. Wiejskiej	J. w. lecz A160SRS	J. w. lecz A 160 PS	Rury projektowane po lewej stronie jezdni na wysokości działki nr, lub bud. nr	Rura osłonowa A110SRS po prawej stronie jezdni patrząc od skrzyż. z ul. Bema w kier. ul. Wiejskiej	J. w. lecz A160SRS	Rury projektowane lecz po prawej stronie jezdni na wysokości dz. nr lub bud. nr	Dławnica czopowa BUSH EK 186/110	J. w. EK186/160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	m	m	m	x	m	m	x	szt.	szt.
1	5	5		dz. nr 199/1	6	6	dz. nr 260/1	2	4
2		5		dz. nr 199/1	5	5	dz. nr 260/2	2	4
3		5		dz. nr 199/1	5		dz. nr 260/2	2	2
4		5		dz. nr 199/1	10		dz. nr 260/2 dz. nr 261/1	2	2
5		5		dz. nr 199/1	5	6	dz. nr 261/1	2	4
6		14	12	dz. nr 184/8	6	5	dz. nr 262	2	4
7		14		dz. nr 184/8	6	6	dz. nr 263	2	4
8		14		dz. nr 184/8	6	6	dz. nr 264	2	4
9					5		dz. nr 264	2	2
10					6	6	dz. nr 265	2	4
11					5		dz. nr 265	2	
12					6	6	dz. nr 266	2	2
13					5		dz. nr 266	2	
14					5	6	dz. nr 267	2	2
15					5		dz. nr 268	2	
16					10	10	dz. nr 268 dz. nr 269	2	2
17						10	dz. nr 268 dz. nr 269		2
18					5	6	dz. nr 270	2	2
19						6	dz. nr 270		2
20					10	10	dz. nr 270 dz. nr 271	2	2
21					9	10	dz. nr 270 dz. nr 271	2	2
<b>RAZEM:</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>12</b>	<b>X</b>	<b>120</b>	<b>104</b>	<b>X</b>	<b>38</b>	<b>50</b>

Opracował:

Witold Ciszewski