

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE** (materiały projektowane) linii oświetlenia ulicznego zasilanej z obwodu należącego do SO-134 o dł. 317m (383m) ul. Pogodnej w Białymstoku

**Str. 1**

x	x	L.p.
x	z	Nr słupa
x	z	Słupy: Proj./typ
szt.	4	Stal ocynk. 8-mio kątny dł. 10m
szt.	5	Stal ocynk. 8-mio kątny dł. 11m
szt.	6	Fundament betonowy F-150
szt.	7	Słup stal. ocynk. 6m
szt.	8	Fundament beton. do słupa 6m
szt.	9	Oprawa sodowa 150W IP 66 korpus alumin., klosz płaskii, wraz z lampą
szt.	10	Oprawa sodowa 250W IP 66 korpus alumin., klosz płaskii, wraz z lampą
szt.	11	Oprawa metalohalogenkowa 150W IP 66 korpus alumin., klosz płaskii, wraz z lampą
m	12	Wyświetlnik oświētł. dŁ. 1,5m i wys. 1m na sŁup stalowy
m	13	Wyświetlnik oświētł. dŁ. 2,5m na sŁup stalowy
m	14	Tabliczka rozd. zabezp. do sŁupa stal. Ocynk wg wzoru obecnie obowiązujĄcego w ZDI
m	15	Przewód YDY 2x25
m	16	Kabel YKXs 5x16
m	17	Kabel YKXs 5x25
m	18	Głównka bezp. 25A
szt.	19	WkŁ. topikowa bezp. 6A Bi-wts
szt.	20	Uziom GALMAR (kpl)
szt.	21	PŁask. ocynk. Fe/Zn 4x25
szt.	22	Śruba ocynk.+N+PO M10x25
szt.	23	Końcówka kablowa do żyły 25mm do kabla YKY 5x25
szt.	24	Końcówka kablowa do żyły 25mm do kabla YAKY 4x25
szt.	25	Końcówka kablowa do żyły 25mm do kabla YKY 5x25
m	26	Rura osłonowa A DVK 75
m	27	Rura osłonowa A SRS 110
m	28	Zmiana trasy kabla YKY 5x16
m	29	System uszczelnienia RDSS 100
szt.	30	Pałczatka do kabla YKY 5x16
szt.	31	J.w. 5x25
szt.	32	Tabliczka "Podział sieci" mocowana tařmą COT

[illegible]

# Opracować

Witold Ciszewski