



NIP – 542-244-19-47

**ELIS**

W. Ciszewski

15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319

tel./fax (85) 878 23 25

tel.kom. 606 206 443

email: [ciszewski@epf.pl](mailto:ciszewski@epf.pl)

Egz.

## **Projekt**

### **Korekty trasy projektowanego oświetlenia ulicznego w rejonie hotelu Titanic na ul. Pogodnej w Białymstoku**

---

**Zmiany są nieistotne i nie wymagają zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego**

---

Niniejszy projekt jest integralną częścią projektu wykonawczego pt. „Rozbudowa ulicy Pogodnej w Białymstoku na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bema/Kisiela”;

stadium: „Projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia drogowego” opracowanego przez ELIS w 2012 r. wraz z dołączonym planem projektowanej korekty oświetlenia w rejonie hotelu Titanic opracowanym w 2015 r., który również znajduje się w Zarządzie Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku

**Działki:** 257/4

**Adres:** Białystok, ulica Pogodna

**Inwestorzy:** Wodociągi Białostockie; ul. Młynowa 52/1 - projekt  
Miasto Białystok – Prezydent Miasta Białegostoku;  
ul. Słonimska 1 - wykonawstwo

**Zespół autorski:**

Branża	Projektant	Podpis/ Pieczęćka
Branża elektryczna	inż. W. Ciszewski Upr. BŁ/42/77 PDL/IE/0163/03	
Współpraca	mgr inż. M. Banel	

**Kody i nazwy robót wg WSZ:**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

**Branża:** Elektryczna

---

- Białystok, kwiecień 2015 -

## Spis zawartości opracowania:

1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości opracowania.
3. Opinia z narady koordynacyjnej.
4. Zaświadczenie z POIIB oraz stwierdzenie przygotowania zawodowego.
5. Oświadczenie projektanta.
6. Opis techniczny.
7. Plan zagospodarowania terenu - Korekta trasy kanalizacji teletechnicznej oraz kablowej linii oświetleniowej na ulicy Pogodnej w Białymstoku - rys. nr 1 (wraz z uzgodnieniami).

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Podstawa opracowania

- zlecenie Wodociągów Białostockich TI-X/510/15,
- aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,
- opinia z narady koordynacyjnej,

### 2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania:

- korekta trasy projektowanego oświetlenia ulicznego dł. 70 m (82 m),
- projektowana ww. korekta jest integralną częścią projektu wykonawczego całej ul. Pogodnej.

Projektowana ww. korekta jest zmianą nieistotną i nie wymaga zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.

Przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku C – D – E - F (z projektowaną korektą trasy) wykona ZDiM w ramach przebudowy oświetlenia ulicy Pogodnej, z powodu korekty trasy oświetlenia ulicznego na ww. odcinku nie wzrosną koszty.

Projektowana korekta trasy oświetlenia jest uzgodniona na naradzie koordynacyjnej bez uwag.

Na odcinku C – D – E - F projektowane słupy stalowe ocynkowane dł. 10m o przekroju ośmiokątnym. Słupy z powiększoną wnęką kablową 600x130mm.

Kable układać na głębokości 0,7m (pod jezdniami na głębokość 1m) na podsypce 10cm warstwy żółtego piasku, a następnie przykryć również warstwą 10cm piasku. W odległości 25cm nad kablami ułożyć folię niebieską kalandrowaną o szerokości co najmniej 25cm. Na kable co 10m założyć oznaczniki kabli.

Na skrzyżowaniach z innymi sieciami projektowane kable ułożyć w rurach A75 DVK.

Uwagi ogólne zamieszczone w opisie przebudowy całej ulicy Pogodnej dotyczą również odcinka C – D – E - F projektowanej korekty oświetlenia.

*Opracował:*

*Witold Ciszewski*