inwestprojekt B
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU PW

15.02.2013r.

DT: ZDI-VII.272.146.2012

17

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ I (2)

1 : 20

Projektant:	mgr inż. arch. B. Żołkiewicz upr.w spec.arch. BŁ/191/94	
Współpraca:	mgr inż. arch. D. Żołkiewicz upr.w spec.arch. BŁ/230/94 mgr inż. arch. L. Surmacz upr.w spec.arch. BŁ/19/02	
Sprawdził:	mgr inż. arch. A. Trojan-Sawicka upr.w spec.arch. BŁ/21/02	



UWAGI:

Balustrada klatki schodowej - konstrukcja z profili stalowych ze stali nierdzewnej - wykończenie - satyna
Zaprojektowano elementy balustrady systemowej dla:
- słupków - rura okrągła Ø 48,3 x 2,6 /7szt./
- poręczy - rura okrągła Ø 48,3 /dł. 830cm/

- stopy montażowe dla słupków Ø 48,3 x 2,6, dwa otwory montażowe Ø 11
- podpory poręczy wklejane w słupek Ø 48,3 x 2,6
- uchwyty do szkła - 50x40x26 mm dla słupków Ø 48,3 x 2,6
- podpory poręczy przyścienne 75x50x Ø14 dla pochwytu Ø 48,3
- wypełnienie balustrady - szkoło bezpieczne, hartowane, foliowane, krawędzie polerowane

Szczegóły rozwiązań balustrady wg rozwiązań systemowych firmy wykonującej balustradę.
Przed zamówieniem elementów balustrad należy sprawdzić wymiary w naturze.

PRZEKRÓJ A-A 1:20

- minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy - 110cm
- maksymalny prześwit lub wymiary otworu pomiedzy elementami wypełnienia - 12cm

PRZEKRÓJ D-D 1:50



BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ I (2)