ZASADA PRZESKLEPIANIA OTWORÓW (3)

szt. 2



5–5



Nr6s 7ø6 l=100cm
co 20cm A–0



szt. 1



6–6



Nr6s 8ø6 l=100cm
co 20cm A–0



7–7



Nr7s 24ø6 lśr=110cm
co 20cm A–0



szt. 1



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość. łączna [m]	
				A-0	A-IIIN
				Ø6	Ø12
	[mm]	[m]	[szt.]	[kg/mb]	
				0,222	0,888
4	12	1,250	4	-	5,00
6s	6	1,000	7	7,00	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	7,00	5,00
Ciężar wg Ø:			[kg]	1,55	4,44
Ciężar ogółem:			[kg]	5,99	

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość. łączna [m]	
				A-0	A-IIIN
				Ø6	Ø12
	[mm]	[m]	[szt.]	[kg/mb]	
				0,222	0,888
5	12	1,480	4	-	5,92
6s	6	1,000	8	8,00	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	8,00	5,92
Ciężar wg Ø:			[kg]	1,78	5,26
Ciężar ogółem:			[kg]	7,03	

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość. łączna [m]	
				A-0	A-IIIN
				Ø6	Ø12
	[mm]	[m]	[szt.]	[kg/mb]	
				0,222	0,888
6	12	4,850	4	-	19,40
7s	6	1,100	24	26,40	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	26,40	19,40
Ciężar wg Ø:			[kg]	5,86	17,23
Ciężar ogółem:			[kg]	23,09	

Beton C20/25 (B25)
Stal B500SP (A-IIIN), St0S (A-0)
Otulina 2,5 cm

inwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 BIAŁYSTOK, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

Obiekt: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku o Salę gimnastyczną z zapleczem przy ul. Jesiennej w Białymstoku

PW

15.02.2013r.

DT: ZDI–VII.272.146.2012

67

Zasada przeskelpiania otworów (3) — skala 1:20

Projektant:	inż. Cz. Drobisz upr.w spec.konstr. Bł/57/77
Sprawdzający:	mgr inż. J. Murawiejski upr.w spec.konstr. Nr 212/63,6/68
Opracował:	mgr inż. U. Starzycka