inwestprojekt B

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 BIAŁYSTOK, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 67, Sp.z o.o

Obiekt: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku przy ul. Jesionki w Białymstoku, przy ul. Jesionki w Białymstoku, PW	15.02.2013r.	3
	nr. ZD-IN-270/146.2012	

RZUT KONSTR. poziom +7,82 — 1:100

Projektant:	mgr inż. Cz. Drążkiewicz upr. w spec.konstr. Nr 212/K36/88	
Sprawdzający:	mgr inż. J. Murawejko upr.w spec.konstr. Nr 212/K36/88	
Opracował:	mgr inż. U. Storzyska	



UWAGI:

1. Ściana murowana projektowana
   Ściany istniejące

2. "P1" – otwór o wymiarach 34x32 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P3" – otwór o średnicy 24 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P6" – otwór o wymiarach 36,5x26,5 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P8" – otwór o wiercicy 26,5 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P10" – otwór o wymiarach 59x32 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P14a" – wnęka o wymiarach 80x80x19 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P18" – otwór o wymiarach 45,5x32 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P20" – otwór o wymiarach 152x37 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P21" – otwór o wymiarach 54x26,5 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P22" – otwór o wymiarach 114x26,5 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P23" – otwór o wymiarach 94x154 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P24" – otwór o wymiarach 94x94 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P25" – otwór o wymiarach 139x77 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P26" – otwór o wymiarach 134x134 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.
   "P27" – otwór o wymiarach 134x174 cm.
   Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

3. "T..." – przejścia sanitarne w tulejach średnicy 10 i 15 cm.
   Rzędna obok określa poziom osi tulei.

4. "W1" – wnęka o wymiarach 12x6 cm.
   Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 50 cm nad posadzką.
   "W1a" – wnęka o wymiarach 12x6 cm.
   Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 120 cm od posadzki.
   "W2" – wnęka o wymiarach 6x6 cm.
   Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 200 cm od posadzki.
   "W3" – wnęka o wymiarach 6x6 cm.
   Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 60 cm od posadzki.
   "W4" – wnęka o wymiarach 25x18 cm.
   Wnęka od 30 cm pod stropem parteru do 30 cm nad stropem piętra
   "W5b" – wnęka o wymiarach 12x6 cm.
   Wysokość wnęki 30 cm od góry stropu nad parterem.
   "W8" – wnęka o wymiarach 63x12 cm od góry wieńca Poz. 4.1 (–0,17) do dołu stropu nad parterem i 38x12 cm od dołu stropu nad parterem do 66 cm ponad strop nad parterem.
   "W9" – wnęka o wymiarach 63x12 cm.
   Wysokość wnęki od góry wieńca Poz. 4.1 (–0,17) do 66 cm ponad strop nad parterem.
   "W10" – wnęka o wymiarach 38x12 cm.
   Wysokość wnęki od 35 cm pod stropem parteru do 66 cm ponad strop nad parterem.
   "W14" – wnęka o wymiarach 6x6 cm.
   Wysokość wnęki od 146 cm nad posadzką parteru do 66 cm nad posadzką piętra.
   "W16a" – wnęka o wymiarach 64x12 cm.
   Wysokość wnęki 96 cm.
   Góra wnęki 180 cm nad posadzką piętra.
   "W17" – wnęka o wymiarach 64x12 cm.
   Wysokość wnęki 80 cm.
   Góra wnęki 180 cm nad posadzką piętra.
   Wnęki w ścianach działowych zaznaczono i opisano na rzucie sanitarnym.

Wnęki we wszystkich ścianach wykonywać w trakcie wznoszenia ścian. Nie dopuszcza się wykuwania wnęk.

5. DL – dylatacja ścian 5cm
   DL1 – dylatacja ścian, ściany kolankowej i wieńca 2cm
   Dylatację ściany kolankowej wykonać od góry stropu wraz z wieńcem zamykającym
   DK – dylatacja obmurówki 1,5cm
   PR – przerwa robocza
   SZNM – systemowe zbrojenie nadproży murowanych

6. Nadproża wykonane z elementów prefabrykowanych typu "L19" dozbroić wg rysunku poniżej

Wykaz nadproży prefabrykowanych "L19"

Symbol	Wymiary	Ciężar	Ilość sztuk	Uwagi
	[cm]	[kg]	[szt.]	
Nn150	149x19x9	49	16	Nn150/D.1.D

Wykaz stali zbrojeniowej dla piętra

Nr prętа	Ø	Długość	Ilość	Ciężar [m] A-0 Ø6	Ciężar [m] A-IIIN Ø10
	[mm]	[m]	[szt.]	[kg/m] 0,222	0,617
1	10	1,500	16	-	24,00
4	6	0,100	64	12,16	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	12,16	24,00
Ciężar według Ø:			[kg]	2,70	14,81
Ciężar ogółem:			[kg]	17,51	

7. "UZ1" – w oznaczonym miejscu poprowadzić bednarkę ocynkowaną bl30x4 mm.
   Pręt ten przyspawać do zbrojenia dolnego ław i poprowadzić w posadzce do wentylatorni, gdzie wyprowadzić ponad posadzkę na wysokość 0,50 m z zapasem 1,0 m.
   Roboty te wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru instalacji elektrycznych.
   "UZ2" – w oznaczonym miejscu poprowadzić bednarkę ocynkowaną bl30x4 mm.
   Pręt ten przyspawać do zbrojenia dolnego ław i poprowadzić w posadzce do TB–8, gdzie wyprowadzić ponad posadzkę na wysokość 1,50 m z zapasem 1,0 m.
   Roboty te wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru instalacji elektrycznych.

SALA SPORTOWA
RZUT KONSTRUKCYJNY
poziom +7,82 skala 1:100