

Białystok, ⁰⁴..... grudnia 2015 r.

ZDM-III.271.24.2015.AS

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa dróg żwirowych w Białymstoku - ul. Warzywnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa drogi na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Gen. F. Kleeberga”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniesione przez Wykonawcę pytanie, jn.:


Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej innych rur niż przyjęte w SSTWiORB: rury systemu HS SN 12 z litą ścianką o złączach kielichowych? Jeżeli tak to jakie. Prosimy o podanie wymaganych parametrów.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować rury PVC o średnicy 315 mm i 400 mm ze ściankami litymi, o klasie sztywności obwodowej SN 8.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Adam Poliški