



Fundusze  
Europejskie  
Polska Wschodnia



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
BIAŁEGOSTOKU**  
ul. Stenimska 1, 15-950 Białystok

Białystok, *21.03*.....2020 r.

**ZDM-X.271.2.2020**

*Wg rozdzielnika*

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego  
Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wniesione przez wykonawców pytanie udziela odpowiedzi:

### PYTANIE 1

Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w przedmiocie zamówienia zawarł opis: „miejsca postojowe dla samochodów osobowych z płyt ażurowych”. Czy Zamawiający wymaga, wykonania znakowania poziomowego ww. miejsc postojowych? Jeżeli tak, czy można to wykonać w technologii malowania cienkowarstwowego?

### ODPOWIEDŹ

**Zamawiający wymaga wyznaczenia miejsc postojowych z płyt ażurowych dla samochodów osobowych, stosując znak poziomy P-18 oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej pełnej stosując znak P-20 („koperta”) z uzupełnieniem w postaci znaku P-24 (symbol osoby na wózku) umieszczony na nawierzchni koloru niebieskiego. Oznakowanie można wykonać w technologii malowania cienkowarstwowego.**

**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**  
*Przemysław Tuchliński*