

Białystok, 2020-05-20

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.  
ul. Młynowa 52/1  
15-404 Białystok

HK.4410.182.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) raz § 3 ust.1, § 5 pkt.3, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku próbek wody pobranych dnia 2020-05-06 z wodociągu Białystok w następujących punktach:

- ul. 1000-Lecia P.P. 77, Białystok, Dział Produkcji Wody Jurowce, sprawozdania z badań wody Nr LPW.9051.324.2020.1284.444 z dnia 2020-05-14 i Nr LM.9051.430.2020.1280.595 z dnia 2020-05-11,

- ul. Wysockiego 160, Białystok, Dział Produkcji Wody Wysockiego, sprawozdania z badań wody Nr LPW.9051.324.2020.1283.443 z dnia 2020-05-14 i Nr LM.9051.430.2020.1279.594 z dnia 2020-05-11,

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W załączeniu wyniki z badań:

LPW.9051.324.2020.1284.444 z dnia 2020-05-14

LM.9051.430.2020.1280.595 z dnia 2020-05-11

LPW.9051.324.2020.1283.443 z dnia 2020-05-14

LM.9051.430.2020.1279.594 z dnia 2020-05-11

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Białegostoku  
ul. Słonimska 1, 15-028 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa  
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszczy  
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa  
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny  
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
6. Burmistrz Supraśla  
ul. Piłsudskiego 58  
16-030 Supraśl
7. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
Kancelaria Ogólna (12)

Dnia 2020-06-15

Załączniki szt. ....