

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ j.n.:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
142	W związku z odpowiedzią dostawcy okna oddymiającego zwracamy się z prośbą o zmianę wymiarów okna bądź powierzchni czynnej. Wg wspomnianego dostawcy przy podanych wymiarach okna 1225x1640 mm) nie jest możliwe uzyskanie podanej powierzchni czynnej (0,96 m ²).	Projektowane okno oddymiające będzie usytuowane na klatce schodowej istniejącego budynku szkoły w miejscu istniejącego otworu okiennego o wymiarach 2960x1700 mm. Okno oddymiające o wymiarach 1225x1640 mm i powierzchni czynnej 0,96 m ² znajduje się w ofercie niektórych firm. Dopuszcza się wstawienie większego okna oddymiającego w miejscu istniejącego otworu; ważne jest aby powierzchnia czynna wynosiła 0,96 m ² .
143	Nawiązując do treści pkt XIV.4 SIWZ proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób oferent może złożyć Zamawiającemu wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w postaci dokumentu cyfrowego opatrzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym.	Zamawiający zmienia zapis w rozdz. XIV pkt 4 SIWZ na: Wadium wnoszone w pozostałych formach – oryginał wadium załączyć do oferty (luzem). Wadium wnoszone w postaci dokumentu cyfrowego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy przesłać w terminie składania ofert na adres din@um.bialystok.pl .
144	Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie terminu zakończenia realizacji zamówienia. Należy zauważyć, iż biorąc pod uwagę procedurę przetargową, zadawane pytania do dokumentacji, wyłonienie potencjalnego wykonawcy może nastąpić w końcu grudnia 2020 roku lub później. Oznacza to, iż na realizację	Zamawiający zmienia zapis w rozdz. IV pkt 1 SIWZ na: Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

zamówienia pozostanie już tylko ok. 8 miesięcy. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji z uwagi na procedury przetargowe? Najlepiej byłoby określić zakończenie prac na np. 12 miesięcy od podpisania umowy.	
--	--

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisu w rozdziale XVII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2020 r. o godz. 14:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 i będzie transmitowane on-line na stronie internetowej:

<https://www.youtube.com/channel/UCnDEoMRWKfr5zoH1HM9KM5g>”

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński