

20

Białystok, dnia      marca 2010 r.

OSGK.I.6210-2-2/10

## DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2, art. 4 ust. 4 i 4a, art. 127 ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), § 19 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 lutego 2010 roku, sygn. ZDI.III.5541-ET-3-6/09/10 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych przejętych z ul. Gen. St. Maczka i projektowanej ulicy łączącej ul. Oliwkową z ul. Gajową do rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Gajowej, po ich uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu separującym,

### o r z e k a   s i ę:

**Udzielić Prezydentowi Miasta Białegostoku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Gajowej na działce nr ew. 1726/8, obręb 2 w Białymstoku, w ramach inwestycji: „Budowa ulicy łączącej ul. Oliwkową z ul. Gajową w Białymstoku, pod następującymi warunkami:**

**I. 1. Łączna ilość oczyszczonych wód opadowych odprowadzanych wylotem do odbiornika - do rowu melioracyjnego nie będzie przekraczała:**

$$Q_{\max} = 1480 \text{ l/s}$$

- a) urządzeniem oczyszczającym wody opadowe będzie separator IHDC 380 z osadnikiem i by-passem,
- b) parametry separatora IHDC 380 z osadnikiem i by-passem:
  - przepustowość maksymalna: 380 l/s,
  - średnica rur wlot – wylot: DN - 600 mm,
  - średnica zbiornika:  $D_w/D_z - 3000/3020$  mm,

- średnica by-passa: DN - 1100 mm,
- długość by-passa: L – 17 m .
- 2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych po oczyszczeniu wodach opadowych nie będą przekraczały:
  - a) zawiesiny 100 mg/l
  - b) substancje ropopochodne 15 mg/l.

## **II. Zobowiązać wnioskodawcę do:**

1. Utrzymywania urządzeń oczyszczających wody opadowe w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających.
2. Eksploatowania urządzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, odnotowania w zeszycie eksploatacji czynności z nią związanych.
3. Regularnego opróżniania urządzeń oczyszczających tak, aby nie dopuścić do ich całkowitego wypełnienia.
4. Przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku badań potwierdzających normatywny skład zanieczyszczonych wód deszczowych.
5. Zagospodarowania osadów ściekowych z osadnika zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. (Dz. U. z 2007 roku Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

## **III. Obowiązki wnioskodawcy względem osób trzecich:**

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## **IV. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego do dnia 16 marca 2020 r.**

## **V. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

## **UZASADNIENIE**

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku zwrócił się z wnioskiem z dnia 8 lutego 2010 roku, sygn. ZDI.III.5541-ET-3-6/09/10 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych przejętych z ul. Gen. St. Maczka i projektowanej ulicy

łączącej ul. Oliwkową z ul. Gajową do rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Gajowej, po ich uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu separującym.

Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości. W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 19 lutego 2010 roku zmieniono nr działki, na której zostanie wykonany wylot kanalizacji deszczowej do rowu, z działki nr ew. 20/1 obręb 2, na działkę położoną obok w pasie drogowym ul. Gajowej nr ew. 1726/8, obręb 2 w Białymstoku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 lutego 2010 roku, sygn. ZDI.III.5541-ET-3-6/09/10, o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w trybie art. 108 kpa, tut. organ uznał za zasadny. Inwestor wykazał, iż terminowe uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego pozwoli na niezwłoczne złożenie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, a w dalszej kolejności jednoczesną realizację kanału deszczowego w ul. Gen. St. Maczka i w projektowanej ulicy, co stanowi ważny interes społeczny.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Białegostoku
  - Departament Dróg i Inwestycji Miejskich w/m,
  - Departament Skarbu w/m.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  - Inspektorat w Dębem,
  - 05-140 Serock.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  - ul. Handlowa 6,
  - 15-399 Białystok.
4. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
5. a/a.

Pozostałe strony wg rozdzielnika:



Rozdzielnik:

6. Citko Anna  
Bohdan 25,  
16-002 Dobrzyniewo Kościelne.
7. Pankiewicz Barbara  
ul. Zawady 48,  
15-697 Białystok.
8. Pankiewicz Małgorzata  
ul. Zawady 48,  
15-697 Białystok.
9. Pankiewicz Ryszard  
ul. Zawady 48,  
15-697 Białystok.
10. Pankiewicz Teresa Katarzyna  
ul. Bohaterów Monte Casino 5AM3,  
15-873 Białystok.
11. Szyłko Maria  
ul. Sienkiewicza 18 m. 20,  
15-092 Białystok .