

Białystok, dnia 09 grudnia 2010 r.

OSGK.I.6210-2-34/10

DECYZJA

15

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), § 19 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 października 2010 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 605 obręb 1 przy ul. Saturna do rzeki Białej w Białymstoku

o r z e k a s i ę:

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków z wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 605 obręb 1 przy ul. Saturna do rzeki Białej w Białymstoku pod następującymi warunkami:

1. Łączna ilość odprowadzonych ścieków nie będzie przekraczała:

$$Q_{\max} = 500 \text{ l/s}$$

2. Urządzeniem oczyszczającym ścieki będzie osadnik i separator.

3. Rozwiązanie techniczne:

- wylot skrzynkowy o wymiarach 1,1 m x 1,1 m x 1 m – DN 600,
- rura wylotowa DN 600 zabezpieczona kratą stalową,
- rzędna dna wylotu 115,36 m n.p.m.,
- rzędna dna cieku 114,95 m n.p.m.

4. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych po oczyszczeniu w ściekach nie mogą przekraczać:

- zawiesiny 100 mg/l,
- substancje ropopochodne 15 mg/l.

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- 1) Utrzymywania urządzeń oczyszczających ścieki w należytym stanie technicznym, eksploataowanie tych urządzeń zgodnie z aktualną instrukcją obsługi, konserwacji urządzeń oczyszczających oraz przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających, a czynności z nimi związane należy odnotować w zeszycie eksploatacji.

- 2) Przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku badań potwierdzających normatywny skład ścieków.
- 3) Na użytkowniku urządzeń wodnych będzie ciążyła odpowiedzialność materialna w stosunku do osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkód w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji.

III. Obowiązki Wnioskodawcy względem osób trzecich

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego do dnia 8 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku wystąpił z wnioskiem, złożonym 11 października 2010 roku, uzupełniony w dniu 20 października 2010 roku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji na działce nr 605 obręb 1 przy ul. Saturna do rzeki Białej w Białymstoku.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych oraz dróg i parkingów są ściekami. Na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 Prawa wodnego).

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi muszą przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi być oczyszczone tak, że nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obszar zlewni przedmiotowych wylotów przekracza powierzchnię 0,1 ha. Wnioskodawca przedłożył operat wodnoprawny odpowiadający wymogom art. 132 Prawa wodnego.

Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu „Operat wodnoprawny” na funkcjonowanie urządzenia wodnego z dn. 12.08.2010 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 6 informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem tut. urzędu, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krystyna Rzędzian
Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Białegostoku (2 egz.)
- Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
☉ Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w/m
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Dębem
05-140 Serock
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
4. a/a

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample, the data collection methods, and the statistical analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the findings with the previous research and discusses the implications of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and the references list the sources used in the research.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

orzeka się

zmienić decyzję o sygn. OSGK.I.6210-2-34/10 z dnia 09.12.2010 r. udzielającą Prezydentowi Miasta Białegostoku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 605 obręb 1 przy ul. Saturna do rzeki Białej w Białymstoku, poprzez:

1. Zmianę treści zapisu w orzeczeniu rozdział I. pkt 2 ww. decyzji:

z:

2. Urządzeniem oczyszczającym ścieki będzie separator i osadnik.

na zapis, który przyjmuje brzmienie:

2. Urządzeniem oczyszczającym ścieki będzie osadnik.

2. Pozostałe zapisy ww. decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Białegostoku wystąpił z wnioskiem z dnia 13.01.2011 r., o wprowadzenie zmian w treści decyzji sygn. OSGK.I.6210-2-34/10 z dnia 09.12.2010 r., udzielającej Prezydentowi Miasta Białegostoku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych z wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 605 obręb 1 przy ul. Saturna do rzeki Białej w Białymstoku, poprzez zmianę urządzeń spełniających funkcję podczyszczania wód opadowych. Załączono „Operat wodnoprawny” uwzględniający oczyszczanie wód opadowych wyłącznie poprzez osadnik.

Wnioskodawca umotywował swój wniosek tym, iż urządzeniem spełniającym funkcję podczyszczania wód opadowych wystarczający będzie osadnik, ze względu na niewielką powierzchnię zlewni i nieznaczny ruch kołowy w jej granicach.

Uznając zasadność przedłożonego wniosku orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem tut. organu, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krystyna Rzędzian
Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Białegostoku (2 egz.)
 - Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
 - Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w/m
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Dębem
05-140 Serock
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
4. a/a