

DGK

Białystok, 05.08.2021r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (3)

Dnia **2021-08-10**

Załączniki szt.

CEDC International Sp. z o. o.
Oddział Polmos Białystok
ul. Elewatorska 20
15-950 Białystok

~~HK.4903.355.2021~~

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t. j.) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 19.07.2021r. wyników badań wykonanych przez Laboratorium badawcze J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody pobranej w dniu 04.06.2020 r. z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Polmos Białystok przy ul. Elewatorskiej 20 w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań wody Nr 355848/21/SOK z dnia 07.07.2021r.,

stwierdza,

że jakość wody w ww. próbkach w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia. W związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Woda z ww. ujęcia jest wodą technologiczną stosowaną do produkcji wyrobów alkoholowych. Zbyt niska wartość pH nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie niewłaściwej jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, gdyż woda z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Polmos Białystok przy ul. Elewatorskiej 20 nie jest bezpośrednio wykorzystywana do spożycia przez ludzi.

- Otrzymuje:
1. Prezydent Białegostoku
 2. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza