


SZCZEGÓŁ MONTAŻU
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO



- Oznaczenia:**
1. Zawór kołnierzowy żeliwny, z miękkim uszczelnieniem klina DN80, PN10 – 4 szt.
 2. Wodomierz DN50, Q =25 m³/h, wraz z odc. prostymi rozstaw pod. komplet 600 mm (wstawki wodomierzowe dostępne w Dziale Gospodarki Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.) – 1 szt.
 3. Redukcja kołnierzowa DN80/DN50, L=200 mm – 2 szt.
 4. Kolano PE90, 90° do zgrzewania elektrooporowego – 3 szt.
 5. Tuleja PE90, PN10 z luźnym kołnierzem DN80 – 1 szt.
 6. Konstrukcja wsporcza z kątowników stalowych zabezp. antykoroz. – 2 kpl.
 7. Zawór antyskażeniowy klasy BA, DN80 (zakres instalacji) – 1 szt.

Jednostka projektowa		DUKTON Leszek Kasprzycki Chutkowice 14, 17-312 Drohiczyn biuro: ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 206, 15-102 Białystok tel. +48 698 700 920, e-mail: sanitarnik@gmail.com		
Inwestor		Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok		
Urządzenie budowlane		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		
Adres		BIAŁYSTOK, UL STOŁĘCZNA 21 DZ. NR EWID. 381/1, 1506/9, 1506/1, OBRĘB 11 (ŚRÓDMIEŚCIE)		
Branża sanitarna	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis
	mgr inż. Leszek Kasprzycki Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PDL/0142/POOS/10	2022.06.03	
Nazwa rysunku			Skala	Nr rysunku
SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO			1:25	S-03