

PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

ENEA Ciepł.O Sp. z o.o.
Dział Dokumentacji i Analiz

2022-07-04
Techniczny Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania istniejącej sieci ciepłej wysokoparametrowej kanałowej z projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Stołecznej 21 dz. 1506/9 obr. 11 w Białymstoku wg załączonego rysunku profilu – rysunek nr S-02, na następujących warunkach:

- Zabezpieczyć sieć ciepłą przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót.
- Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Stołecznej 21, należy wykonać odkrywkę w celu określenia rzeczywistych rzędnych posadowienia kanału ciepłego. Prace pod kanałem, należy prowadzić metodami bezwykopowymi, przy udziale przedstawicieli Enea Ciepło Serwis - bez naruszania zagęszczonego podłoża (0,5 m poza obrysem kanału – przecisk, przewiert).
- O terminie rozpoczęcia prac bezzwłocznie powiadamiać Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. (pisemnie: ul. Starosielce 2/1; 15-670 Białystok, fax. 085 654 97 70; tel. 0856549863; e-mail: cieplo.serwis@enea.pl.) oraz Enea Ciepło Sp. z o.o. (fax. 085 6549550, e-mail: cieplo@enea.pl) na min. 1 tydzień (!) przed przystąpieniem do robót (nadzór taki jest nieodpłatny).
- Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z sieciami ciepłymi, ulegające zakryciu, podlegają odbiorowi przez pracownika Enea Ciepło Serwis (przed zasypaniem).
- Enea Ciepło Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku stwierdzenia, że prowadzone prace wykonywane są niezgodnie z niniejszym uzgodnieniem, zobowiązany będzie do poinformowania właściwych organów NADZORU BUDOWLANEGO w przedmiocie ustalenia ewentualnie zaistniałych nieprawidłowości.
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń ciepłych poniesie Wykonawca.
- Informujemy, że zgodnie z przepisem art. 254a kodeksu karnego kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdadnym do użytku element wchodzący w skład (...) sieci ciepłowniczej (...) powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
- Uzgodnienie jest ważne dwa lata.

Uzgodnienie nr TDT/411/63/22/2
Białystok, dn. 04.07.2022r.

ENEA Ciepł.O Sp. z o.o.
Dział Dokumentacji i Analiz
Technicznych

SPECIALISTA
mgr inż. Anna Jakubowska

Jednostka projektowa	DUKTON Leszek Kasprzycki Chutkowice 14, 17-312 Drohiczyn biuro: ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 206, 15-102 Białystok tel. +48 698 700 920, e-mail: sanitarnik@gmail.com				
Inwestor	Miasto Białystok ul. Stenimska 1, 15-950 Białystok				
Urządzenie budowlane	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO				
Adres	BIAŁYSTOK, UL. STOLECZNA 21 DZ. NR EWID. 381/1, 1506/9, 1506/1, OBRĘB 11 (ŚRÓDMIEŚCIE)				
Branża sanitarna	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	
	mgr inż. Leszek Kasprzycki Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PDL/0142/POOS/10	2022.06.03		
Nazwa rysunku			Skala	Nr rysunku	
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			1:250 1:100	S-02	

