

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 8 (24°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH
Seksje mapy: 8.193.13.05.3.3
DGE-II.6642.835.2022

UZGODNIENIE NR 41/RM/2022
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
uzgodnia zabezpieczenie kabli SN i N
przy skrzyżowaniu 2 pugi. wody
na następujących warunkach:
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi.
2. Ułożyć dodatkowe uszczelnione diamentami czepowymi przepusty z polietylenem, dla kabli SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabli N Ø 110 mm - koloru niebieskiego.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone okrzewaniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu zabezpieczenia zgłosić do odbioru przed zasypaniem przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Miasto inwentaryzację z naniesionymi przepustami dodatkowymi.
8. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 "Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
Wydział Majtku Sieciowego
13.07.2022.
Specjalista ds. sieci
Adam Wnórski

POTWIERDZAM, ŻE KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
JEST AKTUALNA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA
PROJEKTU

LEGENDA:

- W1 w W2 -PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø90
W -ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DN50 DO LIKWIDACJI

Jednostka projektowa	DUKTON Leszek Kasprzycki Chutkowice 14, 17-312 Drohiczyń biuro: ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 206, 15-102 Białystok tel. +48 698 700 920, e-mail: sanitarnik@gmail.com			
Inwestor	Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok			
Urządzenie budowlane	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			
Adres	BIAŁYSTOK, UL. STOLECZNA 21 DZ. NR EWID. 381/1, 1506/9, 1506/1, OBRĘB 11 (ŚRÓDMIEŚCIE)			
Projektant	mgr inż. Leszek Kasprzycki	Nr uprawnień	PDL/0142/POOS/10	Data
Specjalność	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			2022.06.03
Podpis				
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY			Skala
				1:500
Nr rysunku	S-01			

