

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (6)
Białystok, 2023.12.28 r.
Załączniki szt.

Wodociąg Białostockie Spółka z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

HK.903.731.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 t.j.) oraz § 3 ust.1, § 5 pkt.3, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku próbek wody pobranych dnia 29.11.2023 r. z wodociągu Białystok w następujących punktach:

- Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. KEN 1A, Białystok - sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.1440.2023.5818.1644 z dnia 06.12.2023 r. oraz sprawozdanie nr LPW.9051.877.2023.5866.1167 z dnia 07.12.2023 r.
- Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Polowa 7, Białystok - sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.1440.2023.5817.1643 z dnia 06.12.2023 r. oraz sprawozdanie nr LPW.9051.877.2023.5865.1166 z dnia 07.12.2023 r.
- Biblioteka Publiczna, ul. Białostocka 19, Wasilków - sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.877.2023.5867.1168 z dnia 07.12.2023 r. oraz sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.1440.2023.5819.1645 z dnia 06.12.2023 r.

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W załączeniu sprawozdania:

- LM.9051.1440.2023.5818.1644 z dnia 06.12.2023 r.
- LPW.9051.877.2023.5866.1167 z dnia 07.12.2023 r.
- LM.9051.1440.2023.5817.1643 z dnia 06.12.2023 r.
- LPW.9051.877.2023.5865.1166 z dnia 07.12.2023 r.
- LPW.9051.877.2023.5867.1168 z dnia 07.12.2023 r.
- LM.9051.1440.2023.5819.1645 z dnia 06.12.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszcy
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Burmistrz Supraśla
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
6. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
7. Aa