



Białystok, dnia 19 października 2023 r.

PODLASKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok

WZ.52840.38.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 września 2023 r. złożonego przez Pana Dariusza Łuniewskiego działającego z pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Białegostoku, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, którą opracowali rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inż. Mariusz Artur Ocipka (upr. KG PSP nr 638/2015) oraz rzeczoznawca budowlany, prof. Dr hab. Inż. Arch. Adam Jerzy Baryłka (upr. RZE/X/0054/14) w związku z przebudową istniejącego budynku Zespół Szkół na 16 w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28, **postanawiam wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w przepisach techniczno – budowlanych, polegający na:

- Zastosowaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu światła co najmniej 5 lx i czasie działania co najmniej 2 godziny w obrębie wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku.
- Zastosowaniu awaryjnego oświetlenia kierunkowego w obrębie wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku.
- Zapewnieniu klasy odporności ogniowej konstrukcji dachu R60 przy wymaganej klasie odporności ogniowej R30.
- Zapewnieniu klasy odporności ogniowej przekrycia dachu RE60 przy wymaganej klasie odporności ogniowej RE30.
- Przeprowadzaniu sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z budynku co najmniej raz w roku.
- Wydzieleniu korytarza – 1/22, ścianami posiadającymi klasę odporności ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30S₂₀₀ oraz zapewnienie wentylacji naturalnej korytarza – 1/22 poprzez automatyczne otwarcie okna za pomocą siłowników sterowanych z centrali systemu oddymiania klatki schodowej K2.
- Rozszerzeniu urządzenia służącego do usuwania dymu w klatce schodowej K2 o czujki dymu w przestrzeni korytarza – 1/22.

- Rozszerzeniu urządzenia służącego do usuwania dymu o sygnalizatory akustyczne w przestrzeni komunikacji na wszystkich kondygnacjach budynku.
- Zamknięciu pomieszczeń w kondygnacji podziemnej przylegających do klatki schodowej K3 drzwiami dymoszczelnymi.

Wyżej opisane ponadstandardowe rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w rozdziale 6 przedłożonej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowanej w związku z przebudową istniejącego budynku, które dotyczą:

- 1) Braku zamknięcia klatki schodowej K3 za pomocą drzwi dymoszczelnych na poziomie kondygnacji nadziemnej 1.
- 2) Braku wyposażenia klatki schodowej K3 w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.
- 3) Braku zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi ze strefy pożarowej SP1 w kondygnacji podziemnej do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji
- 4) Braku zachowanej wymaganej szerokości spoczników schodów na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia 1/03 – antresola auli – szerokość spoczników wynosi nie mniej niż $1,40 \pm 0,05$ m przy wymaganej minimum 1,5 m
- 5) Braku zachowanej wymaganej wysokości stopni schodów do pomieszczenia gospodarczego -1/20 – wysokości stopni wynoszą nie więcej niż $0,25 \pm 0,05$ m przy dopuszczalnej wysokości 0,2 m
- 6) Braku zachowanej wymaganej szerokości biegów schodów w pomieszczeniu 0/50 – sala gimnastyczna – szerokości biegów wynoszą nie mniej niż $1,10 \pm 0,05$ m przy wymaganej minimum 1,20 m
- 7) Braku zachowanej wymaganej szerokości spoczników w pomieszczeniu 0/50 – sala gimnastyczna – szerokości spoczników wynosi nie mniej niż $1,10 \pm 0,05$ m przy wymaganej minimum 1,50 m
- 8) Braku zachowanej wymaganej szerokości spoczników w klatce schodowej K2 – szerokości spoczników wynosi nie mniej niż $1,25 \pm 0,05$ m przy wymaganej minimum 1,50 m.
- 9) Braku zachowanej wymaganej wysokości stopni w klatce schodowej K1, K2 i K3 – wysokości stopni wynoszą nie więcej niż $0,185 \pm 0,05$ m przy dopuszczalnej wysokości 0,175 m
- 10) Braku zachowania dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego:
 - z kondygnacji nadziemnej 3 – $13,0\text{m} \pm 0,5\text{m}$ (strefy pożarowej SP5),
 - z kondygnacji nadziemnej 2 – $21,0\text{m} \pm 0,5\text{m}$ (strefy pożarowej SP3),
 - z kondygnacji nadziemnej 1 – $17,0\text{m} \pm 0,5\text{m}$ z części zaplecza sportowego (strefy pożarowej SP2),
 - z kondygnacji podziemnej -1 (z pomieszczeń: -1/15, -1/12, -1/03, -1/10) – $14,5\text{m} \pm 0,5\text{m}$ (części strefy pożarowej SP1), przy dopuszczalnej długości równej 10m.
- 11) Braku zachowania dopuszczalnego wspólnego początkowego przebiegu dojścia ewakuacyjnego, dla pomieszczeń 0/19, 0/20 i 0/21, wynoszącego około $3,5\text{m} \pm 0,5$ m przy dopuszczalnej długości równej 2m.
- 12) Braku zapewnienia przejścia ewakuacyjnego z pomieszczenia 2/23, przez 4 pomieszczenia przy dopuszczalnych 3 pomieszczeniach.

- 13) Braku zachowanej wymaganej szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 3 osób – szerokość skrzydła 0,80 m przy wymaganej szerokości 0,90 m.
 - 14) Braku zachowanej wymaganej szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób – szerokość skrzydła 0,60 – 0,7m przy wymaganej szerokości 0,80 m.
 - 15) Braku zachowanej wymaganej szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej – szerokość skrzydła 0,80 m przy wymaganej szerokości 0,90 m.
 - 16) Braku podzielenia korytarza na kondygnacji nadziemnej 1, stanowiących drogę ewakuacyjną, na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi. Długość korytarza nie przekracza 55m.
 - 17) Braku zachowania wymaganej szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, prowadzących na zewnątrz budynku nie mniejszej niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia – szerokości drzwi wynosić będzie 1,1 m przy wymaganej minimum 1,20 m.
 - 18) Braku zapewnienia wysokości drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń na kondygnacji podziemnej. Wysokość drzwi ewakuacyjnego nie mniejsza niż 1,75 ± 0,05 m przy wymaganej wysokości 2,0 m.
 - 19) Braku zachowanej szerokości dojścia ewakuacyjnego dla nie więcej niż 20 osób – szerokość dojścia 1,0 m ± 0,1 m przy wymaganej szerokości 1,2m.
 - 20) Braku zapewnienia wymaganej wysokości drogi ewakuacyjnej na kondygnacji podziemnej. Wysokość drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niż 1,8m na odcinkach o długości około 0,5m przy wymaganej wysokości 2m
- przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego jw. odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu, a pozostałe, ewentualne nieprawidłowości wynikające z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej, niewymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej;

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. *[signature]* Frankowski
Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Dariusz Łuniewski, ul. Pogodna 9/19, 15-354 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Załącznik:

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. postępowania administracyjnego związanego z przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej i przepisów ochrony środowiska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3; e-mailem: kwpsp@straz.bialystok.pl , telefonicznie : 47 711 70 10, fax: 85 653 72 16
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3 , e-mailem: iod@straz.bialystok.pl telefonicznie : 47 711 70 76, fax: 85-653-72-16
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna	Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadania ustawowego Organu PSP w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym, którego Pan/Pani jest stroną/uczestnikiem mającym na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciężącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C i E oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o Ochronie Przeciwpożarowej, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw. <ul style="list-style-type: none">▪ Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań Organu PSP, właściwych jednostek lub urzędów, stron postępowania administracyjnego lub źródeł publicznie dostępnych.▪ Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane teleadresowe, identyfikacyjne oraz takie, które wynikają lub są powiązane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
4. Odbiorcy danych	Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz administratora. Odbiorcą Pana/Pani danych będzie Radca Prawny realizujący pomoc prawną na rzecz KW PSP w Białymstoku.
5. Okres przechowywania danych	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji w jednostkach PSP.
6. Prawa podmiotów danych	Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 53103-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.